

**Manuel d'Instructions, d'Utilisation et de
Maintenance**



VANNE SIÈGE SIMPLE
BBZPM - BBYPM
BBWPM1 - BBZOGM

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Forno di Taro (PR) - Italie

tél. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408

bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com

SOMMAIRE

1	Signaux de Sécurité / Attention et Obligation	5
1.1	FORMACIÓN DEL OPERADOR	8
2	Seguridad	9
2.1	PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD	9
3	Données techniques	10
4	Vérification / Déballage / Levage	11
5	Installation	13
6	Fonctionnement	36
7	Recherche de problèmes	38
8	Nettoyage	39
9	Élimination	41
10	Entretien	42
10.1	ENTRETIEN GÉNÉRAL	42
10.2	ENTRETIEN PROGRAMMÉ	43
10.3	ÉQUIPEMENTS UTILES POUR LA DÉPOSE / REPOSE	44
10.4	VANNES PNEUMATIQUES BBZPM - BBYPM - BBZOGM	45
10.5	DÉMONTAGE DE LA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	47
A	DÉMONTAGE BURKERT	48
B	DÉMONTAGE GEMU	51
C	DÉMONTAGE DU BURKERT AVEC TÉLÉCOMMANDE	52
D	DÉMONTAGE DE LA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	57
E	DÉMONTAGE DE LA BBWPM1	64
10.6	MONTAGE DE LA BBZPM - BBYPM - BBWPM1 - BBZOGM	71
10.6.1	RÉGLAGE DE VANNE NORMALEMENT OUVERTE OU NORMALEMENT FERMÉE	73
A	MONTAGE DE LA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	76
B	MONTAGE DE LA BBWPM1	83
B1	MONTAGE AVEC BURKERT	90
B2	MONTAGE AVEC GEMU	93
B3	MONTAGE AVEC BURKERT TÉLÉCOMMANDÉ	94
10.7	VANNES PNEUMATIQUES BBZPM - BBYPM DÉVIATRICES	98
10.8	DÉMONTAGE BBZPM - BBYPM DÉVIATRICES	101
A	DÉMONTAGE BURKERT	102
B	DÉMONTAGE GEMU	105
C	DÉMONTAGE DU BURKERT AVEC TÉLÉCOMMANDE	106
10.9	MONTAGE BBZPM - BBYPM DÉVIATRICES	122
10.9.1	RÉGLAGE DE VANNE NORMALEMENT OUVERTE OU NORMALEMENT FERMÉE	124
A	MONTAGE BURKERT	141
B	MONTAGE GEMU	144
C	MONTAGE DU BURKERT AVEC TÉLÉCOMMANDE	145

11	Annexes	149
12	Schéma 2D BBZPM	150
13	Schéma 2D BBZPM Déviatrice	151
14	Schéma 2D BBYPM	152
15	Schéma 2D BBYPM Déviatrice	153
16	Schéma 2D BBZPM	154
17	Schéma 2D BBZPM Déviatrice	155
18	Schéma 2D BBYPM	156
19	Schéma 2D BBYPM Déviatrice	157
20	Schéma 2D BBWPM1 BURKERT	158
21	Schéma 2D BBWPM1 GEMU	159
22	Schéma 2D BBZPM M9-LLL Déviatrice	160
23	Garantie	161
24	Recommandation	162

RÉVISION MANUEL	DATE

PREAMBULE

Le présent "Guide d'Utilisation et d'Entretien" est destiné expressément à l'utilisation par un personnel technique qualifié. C'est pour cette raison que les informations qui pourraient être facilement être comprises à la seule lecture du texte, à la vue des illustrations et/ou des schémas qui y sont contenus, ne font pas l'objet d'explications supplémentaires.

Le présent "Guide d'utilisation et d'Entretien" est partie intégrante de la vanne. La consultation du présent guide est obligatoire avant de procéder à l'installation/utilisation/entretien de tout type de vanne.

Ce guide doit être conservé pour toute consultation future.

Dans le cas d'utilisation de vannes conformes à la Directive 2014/34/UE (ATEXI) la consultation d'un guide spécifique est obligatoire.

Les caractéristiques essentielles du type de vanne électrique décrite ne changeront pas, cependant le Fabricant se réserve le droit, sans aucune obligation de communication, de modifier, d'intégrer et/ou d'actualiser, à quelque moment que ce soit, les données et/ou les informations concernant l'utilisation de la vanne, contenues dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien"

Sur le site Internet, www.bardiani.com, la dernière version mise à jour du "Guide d'utilisation et d'Entretien" est toujours disponible.



Le Fabricant n'est en aucune façon responsable des éventuelles conséquences dues à une non-observation ou à une mauvaise observation de toutes les prescriptions indiquées dans le guide spécial, prescription concernant l'installation, l'utilisation, l'entretien et conservation du Produit.








Tous les droits sont réservés. Est interdite, sans l'autorisation écrite préalable de la part du Fabricant, la reproduction totale et/ou partielle, la transmission et /ou l'enregistrement de quelque partie que ce soit du présent "Guide d'utilisation et d'Entretien", par tout moyen et/ou support, y compris le moyen informatique, électronique, mécanique et/ou sur papier ou par tout autre système de mémorisation et/ou de réutilisation à des fins autres que celle exclusivement personnelle de la part de l' Acheteur.

1 SIGNAUX DE SÉCURITÉ / ATTENTION ET OBLIGATION

SIGNAUX D'ATTENTION		
Pictogramme	Description	Notes
	ATTENTION Général	Il signale au personnel intéressé que l'opération décrite, si elle n'est pas effectuée dans le respect des normes de sécurité, présente le risque de dommages physiques.
	ATTENTION Écrasement des mains	Prêter attention à la procédure en cours d'exécution. Risque d'écrasement des mains. Ne jamais toucher les parties mobiles si l'actionneur est alimenté en air Comprimé.
	ATTENTION Charges lourdes	Prêter attention à la procédure en cours d'exécution. Charges lourdes suspendues.
	ATTENTION Brûlures	Danger d'émission de chaleur. Surface très chaude, risque d'encourir de graves brûlures.
	ATTENTION Risque d'explosions	Prêter attention, risque d'explosions.

SIGNAUX D'OBLIGATION (POUR L'OPÉRATEUR PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉCANIQUE ET POUR MONTAGE/DÉMONTAGE)		
Pictogramme	Description	Notes
	OBLIGATION Général	Il est nécessaire de suivre des instructions spéciales afin d'éviter tout dommage aux personnes.
	GANTS DE PROTECTION	Gants de protection des mains, à disposition en cas de manipulation d'objets pouvant porter préjudice ou en cas de contact possible avec des matières nocives.
	CASQUE	Casque de protection, à disposition en cas de levage de pièces avec des masses considérables.
	CHAUSSURES	Utiliser des chaussures de sécurité afin d'éviter les risques dérivant de la chute de matériels pendant les opérations d'entretien (surtout pendant la dépose de composants).
	VÊTEMENTS APPROPRIÉS	Porter des vêtements appropriés, comme par exemple une combinaison de travail : il est interdit d'utiliser des vêtements avec des manches larges et/ou des accessoires pouvant être retenus par les organes mécaniques.
	LUNETTES	Lunettes de protection, à disposition, en cas de contact possible avec des matières nocives pouvant porter atteinte aux yeux.

SIGNAUX DE FONCTIONNEMENT		
Pictogramme	Description	Notes
	PERSONNEL SPÉCIALISÉ	Les procédures d'entretien, de montage/démontage doivent être effectuées par un personnel spécialisé.
	REMARQUE	Suivre avec attention la remarque indiquée.
	NOTE ENVIRONNEMENTALE	Suivre les notes en vigueur dans le pays d'appartenance, en matière d'élimination des déchets.
	ÉTAU	Utilisation d'un étau.
	ÉTAU AVEC MÂCHOIRES SOUPLES	Utilisation d'un étau muni de mâchoires en matériau tendre.
	MANUEL D'INSTRUCTION DU COMPOSANT	Manuel d'instruction du composant

SIGNAUX DE FONCTIONNEMENT		
Pictogramme	Description	Notes
	PRESSE	Utilisation d'une presse.
	PRESSE (relâche)	Utilisation d'une presse. Relâche graduelle de la force de pression.
	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Branchement électrique Posicionador (consulter le manuel d'instructions relatif).
	DÉBRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Débranchement électrique Posicionador (consulter le manuel d'instructions relatif).
	BRANCHEMENT PNEUMATIQUE	Branchement de l'air à la vanne.
	DÉBRANCHEMENT PNEUMATIQUE	Débranchement de l'air à la vanne.
	NE PAS BRANCHER L'AIR	Ne pas brancher d'air comprimé
	APPLICATION GRAISSE ALIMENTAIRE	Utiliser uniquement de la graisse FOODLUBE HI-TEMP 2 ou similaire
	APPLICATION GRAISSE ALIMENTAIRE	Utiliser uniquement de la graisse FOODLUBE Multi-paste ou similaire
	APPLICATION GRAISSE NON ALIMENTAIRE	Utiliser uniquement de la graisse AGIP GREASE MU EP 2 SE ou similaire
	APPLICATION FREIN FILETS	Utiliser uniquement du frein filets SPEED BOND M500 ou similaire
	SÉQUENCE D'OPÉRATIONS	Séquence des opérations de montage et démontage
	EN OPTION	

SIGNAUX DE FONCTIONNEMENT		
Pictogramme	Description	Notes
	APPLICATION FREIN FILETS	Utiliser uniquement du frein filets LOCTITE 243 ou similaire

1.1 Formación del operador



Todas las personas que tengan que trabajar en la válvula deberán estar cualificados para llevar a cabo operaciones de mantenimiento en la válvula. Asimismo, deberán recibir la información adecuada sobre los posibles peligros y respetar las instrucciones de seguridad incluidas en este manual. Permitir la intervención en los componentes eléctricos solo al personal cualificado.

2 SEGURIDAD

2.1 Precauciones generales de seguridad



Usages prévus

Les vannes Bardiani sont destinées exclusivement à la manutention de fluides.

Usages non autorisés

Il n'est pas prévu d'utiliser la vanne :

- pour des opérations différentes de celles décrites au paragraphe « Usages prévus » ;
- pour la manutention de fluides différents de ceux prévus par le fabricant et indiquées dans les données techniques de la vanne
- pour la manutention de fluides avec des pressions différentes de celles prévues par le fabricant et indiquées dans les données techniques de la vanne.

Limitations sur l'usage de la vanne

Il est interdit de :

- utiliser la vanne dans une configuration de construction différente de celle prévue par le fabricant;
- utiliser la vanne dans des lieux à risques d'explosion et/ou d'incendie, si non prévu par le fabricant (en cas de vannes certifiées aux termes de la Directive 2014/34/UE se reporter au Manuel Atex) ;
- intégrer d'autres systèmes et/ou équipements non pris en considération par le fabricant dans le projet exécutif ;
- utiliser la vanne dans un but différent de ceux prévus par le fabricant.



ATTENTION

La machine ne peut pas être utilisée à l'intérieur de locaux ayant une atmosphère à risque d'explosion ou d'incendie, si non prévu par le fabricant (en cas de vannes certifiées aux termes de la Directive 2014/34/UE se reporter au Manuel Atex).



BARDIANI VALVOLE S.p.A. décline toute responsabilité pour l'installation, l'utilisation et l'entretien non conformes aux dispositions de ce manuel !

3 DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES STRUCTURE VANNE	
Pression maximale	PN10
Pression maximale étanchéité	Voir catalogue
Température de stockage	De -10 °C à +25 °C
Matériau en contact avec le produit	AISI 316L (1.4404). Vérifier la résistance à la corrosion vis-à-vis de produits et détergents.
Matériau joints en contact avec le produit	EPDM, FKM, HNBR, MVQ, autres joints sur demande. Vérifier la compatibilité avec produits et détergents.
Finissage de surface en contact avec le produit	Ra 0.8 µm. Autres finissages sur demande.

DONNÉES STRUCTURE BARRIÈRE VAPEUR	
Raccords	1/8" BSP
Température maximale vapeur	130 °C (266 °F)
Matériau des joints	FKM

DONNÉES STRUCTURE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE	
Raccords	1/8" BSP
Dimensions tubes	6 mm de diamètre externe, 4 mm de diamètre interne
Pression air	de 6 bar (87 psi) à 7 bar (101 psi)
Qualité de l'air	Classe 2, 4, 3 ISO8573-1
Matériau externe	AISI 304L (1.4307)
Joints	NBR

COMPATIBILITÉ MATÉRIAU JOINTS				
Produit	EPDM	FKM	HNBR	MVQ
Température (applications avec air)	De -10 °C à +140°C	De -10 °C à +200°C	De -10 °C à +130°C	De -70 °C à +230°C
Soude caustique 2 %	60°C	30 °C	À vérifier	Non approprié
Acide nitrique 2 %	60°C	80°C	À vérifier	Non approprié
Vapeur saturante 125 °C	Approprié	À vérifier	Approprié	Non approprié
Graisses	Non approprié	Approprié	Approprié	Non approprié
Alcools	Approprié	Non approprié	Approprié	Approprié



La vanne est conforme à la Directive PED 2014/68/UE, avec référence spéciale à l'Annexe III, Module A concernant le Contrôle de fabrication interne comme indiqué dans les Procédures d'évaluation de la conformité.



Les vannes avec DN égal ou inférieur au DN25 ne sont pas comprises conformément à l'Article 4 paragraphe 3.

Les vannes destinées à gaz, gaz liquides, gaz dissous sous pression, vapeur et à ces liquides dont la tension de vapeur à la température maximale admissible est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar) sont comprises dans les limites suivantes :

- les vannes avec DN de 32 à 100 (compris) avec fluides du groupe 1 ;
- les vannes avec DN égal ou supérieur au DN125 avec fluides du groupe 2.


L'exécution des essais d'émission acoustique est à la charge de l'utilisateur final, une fois terminée l'installation de la vanne dans l'installation de destination.

En cas de doute, quel qu'il soit, contacter Bardiani Valvole S.p.A.

4 VÉRIFICATION / DÉBALLAGE / LEVAGE


1. VÉRIFICATION :

- Vérifier que la vanne ne présente pas de dommages liés au transport et qu'elle corresponde aux requêtes faites en phase de commande ;
- Contrôler la partie intérieure de la vanne.



2. DÉBALLAGE :

L'emballage de la vanne est composé de carton, bois et plastique. La vanne se compose principalement de matériaux métalliques. Les joints sont en matériau élastomérique. Éliminer conformément aux normes locales en vigueur.






3. LEVAGE VANNE :

Prêter attention au type de vanne à déplacer. En fonction de la dimension, il existe procédures différentes de levage.



ATTENTION !

Avant de procéder au levage, vérifier qu'il n'y ait pas de parties démontées ou séparées de la vanne pouvant tomber, en provoquant ainsi des dommages aux personnes et à la vanne même.



ATTENTION !

Les illustrations ci-dessus sont reportées à titre purement descriptif des modes et des procédures de levage de la vanne.

Manipulez l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays utile.

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant d'un levage de la vanne impropre et/ou incorrect.

5 INSTALLATION




1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE :

- Utiliser un personnel spécialisé pour l'installation/désinstallation ;
- Vérifier la correcte pression et qualité de l'air (voir « Données techniques ») ;
- Vérifier la correcte alimentation électrique de positionneur (consulter le manuel d'instructions relatif).


A = Mouvement vers le haut de l'obturateur

B = Mouvement vers le bas de l'obturateur


Dans les vannes à simple effet se trouve une seule des commandes décrites ci-dessus.



2.1 BURKERT




CONNECTEUR	FONCTION
1	entrée d'air
2 ₁	sortie d'air du positionneur
2 ₂	sortie d'air double effet
3	échappement d'air




ENTRÉE D'AIR


2.1.1 Effet simple



2.1.2 Double effet




2.1.3 Branchements électriques




Avertissement : Ne pas retirer l'afficheur du positionneur avec l'alimentation électrique présente !


2.1.4 effet burkert à distance simple



2.1.5 double effet burkert à distance



2.1.6 Branchements électriques




2.1.7 INSERTION DE PARAMÈTRES

Les paramètres suivants sont configurés dans le positionneur par Bardiani Valvole S.p.A.


Assurer l'alimentation électrique et pneumatique du positionneur.
Maintenir pressée la touche MENU jusqu'à quand la barre de l'afficheur se joint.

1




À l'aide des flèches ▲ ▼, faites défiler le menu pour LE TDA. FUNCTION et appuyez sur ENTREEZ

2




3

Faites défiler le menu vers CUTOFF et activez-le en appuyant sur ENTER




4

Appuyez sur EXIT pour revenir au menu MAIN
Scorrere il menù tramite i tasti fino a CUTOFF e premere ENTER




Press INPUT chez Min

5




Appuyez plus jusqu'à ce que 2 apparait, puis appuyez sur OK

6



Passez à Max à l'aide des boutons ▲ ▼, puis appuyez sur INPUT, à la presse de fin "-" jusqu'à ce que 98 apparait, puis appuyez SUR OK.

7




Appuyez sur EXIT pour revenir au menu MAIN

8

si vous utilisez une vanne normalement ouverte ou à double effet normalement ouverte, continuez sinon passez au point (15)


Faites défiler le menu à l'aide des boutons ▲ ▼ pour ADD. FONCTION et appuyez sur ENTER

9




Faites défiler le menu jusqu'à DIR.CMD et DIR.ACT et activez-les tous les deux en appuyant sur ENTER, puis appuyez sur EXIT pour revenir au menu précédent

10




Faites défiler le menu jusqu'à CMD DIR et appuyez sur ENTER

11



Faites défiler jusqu'à l'option AUTOMNE et appuyez sur SELECT, puis quittez le menu en appuyant sur EXIT


12



Faites défiler le menu jusqu'à DIR.ACT à l'aide des boutons ▲ ▼ et appuyez sur ENTER


et appuyez

13



Descendez jusqu'à l'option FALL et appuyez sur SELECT, puis quittez le menu en appuyant sur EXIT

14




2.1.8 Étalonnage

Cette procédure doit être effectuée chaque fois que vous montez le posteur


Déplacer le curseur sur X.TUNE. Utiliser la flèche en bas pour sélectionner le menu. Presser RUN jusqu'à quand la barre de l'afficheur se joint.

15



En cas de relâchement de la touche RUN avant l'union de la barre il est nécessaire de presser EXIT.


16



Si la touche RUN est pressée correctement l'opération de calibrage automatique démarre.


Quand TUNE ready (TUNE prêt) s'affiche, presser EXIT.

17




Presser de nouveau EXIT.

18



Presser la touche AUTO pour activer le fonctionnement automatique.


19




paramètres réglés avec vanne normalement fermée ou double effet normalement fermée
CUTOFF min 2%
CUTOFF Max 98%

Paramètres réglés avec vanne normalement ouverte ou double effet normalement ouverte
CUTOFF min 2%
CUTOFF Max 98%
DIR CMD Fall
DIR ACT Fall


2.2 GEMU



2.2.1 GEMU Efecto Simple



2.2.2 GEMU Doble Efecto



2.2.3 Branchements électriques

BORNE	BROCHE	SIGNAL
X1	1	+24Vcc
X1	3	GND
X3	1	Point de consigne + (4..20 mA)
X3	2	Point de consigne GND

2.2.4 Saisie des paramètres


Les paramètres suivants sont configurés dans le positionneur par Bardiani Valvole S.p.A.
Alimenter le positionneur électriquement et pneumatiquement

Presser





1

Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement




2

Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement




3

Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement




4

Jusqu'à faire apparaître



Appuyez sur les clés suivantes successivement




5

Jusqu'à faire apparaître

```
Return
Superior menu **
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement



6

Jusqu'à faire apparaître

```
SetFunction
3
```

Presser




7

Jusqu'à faire apparaître

```
PosCtrl
Sets the position
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement



8

Jusqu'à faire apparaître

```
closeTight 0,0x
Close tight funct
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement



9

Jusqu'à ce que vous déplacez le curseur avant la virgule

```
closeTightl 0,0lx
← OK ESC
```

Appuyez 2 fois



10

Jusqu'à ce que 2 apparaît

```
closeTightl  2,0l
←      →      +      -
```

Appuyez 2 fois

11




Jusqu'à faire apparaître

```
closeTightl  2,0lx
←      OK      ESC
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement

12



Jusqu'à faire apparaître

```
openTight  100,0x
Close tight funct
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement

13




Jusqu'à ce que vous déplacez le curseur avant la virgule

```
openTight [10*,0lx
←      →      +      -
```

Presser

14



Jusqu'à faire apparaître

```
openTight [ 99,0lx
←      →      +      -
```

Appuyez 2 fois


15



Jusqu'à faire apparaître

```
openTight | 98,0k
←      OK      ESC
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement




16

Jusqu'à faire apparaître

```
Return
superior menu #
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement




17

Jusqu'à faire apparaître


```
Return
superior menu #
```

Si la vanne se comporte comme sur la figure "a", passez au point 18. Si la vanne se comporte comme sur la figure "b", passez au point 22.

a → 18




b → 22



Appuyez sur les clés suivantes successivement

18




Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

19



Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

20



Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

21




Jusqu'à faire Apparaître



Presser

22



C'est le résumé des paramètres réglés

Paramètres définis pour les cylindres normalement fermée			Paramètres définis pour les cylindres normalement ouverte		
2 SET BASIC			2 SET BASIC		
		Help Language GB			Help Language GB
3 SET FUNCTION			3 SET FUNCTION		
	PosCTRL			PosCTRL	
		Close Tight 2%			Close Tight 2%
	PosCTRL			PosCTRL	
		Open Tight 98%			Open Tight 98%
4 SET CALIBRATION					
		Pot Dir Fall			

3.6 Etalonnage


Cette procédure doit être effectuée chaque fois que vous montez le posteur

Presser

23




Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

24




Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

25




Jusqu'à faire apparaître




Appuyez sur les clés suivantes successivement

26



Démarrage automatique de l'étalonnage. En fin de compte, il doit apparaître



Presser


27



Jusqu'à faire apparaître

```
Return
superior menu #
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement




28

Jusqu'à faire apparaître

```
Return
6
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement



29

Jusqu'à faire apparaître

```
Mode OFF
operating mode #
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement




30

Jusqu'à faire apparaître

```
Model Autol
← → + -
```

Appuyez sur les clés suivantes successivement



31

Le positionneur est en mode fonctionnement automatique.




3. RÉDUIRE LES SOLLICITATIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA VANNE :

- Vibrations ;
- Dilatation thermique des tuyauteries ;
- Soudures excessives ;
- Surcharge.



ATTENTION !


Elles peuvent déformer les sièges des joints d'étanchéité ou provoquer un mauvais fonctionnement de la vanne.





4. DIRECTION CORRECTE DU FLUX :

Le flux contraire à la direction de fermeture de la vanne minimise les coups de bélier.



5. BRANCHEMENTS/RACCORDS VANNE :

Si la vanne est équipée de raccords il est possible de procéder à l'installation sur les tuyauteries. Insérer correctement les joints et serrer les raccords.




ATTENTION !

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant de la non-observation et/ou l'observation incorrecte des procédures d'installation.



6. SOUDAGE CORPS VANNE SUR LA TUYAUTERIE :

Déposer les corps du reste de la vanne avant de procéder à la soudure. Se reporter aux pages suivantes de ce manuel.



ATTENTION !

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.




7. ESPACE MINIMUM POUR ENTRETIEN :

Garantir l'espace libre suffisant pour de démontage de la vanne (équipée d'unité de contrôle montée).



ATTENTION !

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant de la non-observation et/ou l'observation incorrecte des procédures d'installation.



BBZPM- BBYPM			
DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-25	260	260	240
32-40	285	285	255
50	300	300	270
65	310	310	285
80	320	320	300
100	345	345	315

BBZPM - BBYPM			
DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-25	260	260	240
32-40	285	285	255
50	300	300	270
65	310	310	285
80	320	320	300
100	345	345	315

6 FONCTIONNEMENT





1. CONTRÔLE VANNE AVANT LE FONCTIONNEMENT :

- Alimenter en air l'actionneur ;
- Fournir courant à la vanne (par unité de contrôle) ;
- Ouvrir et fermer la vanne plusieurs fois ;
- Vérifier que la vanne fonctionne correctement et régulièrement.

A = Mouvement vers le haut de l'obturateur


B = Mouvement vers le bas de l'obturateur

Dans les vannes à simple effet se trouve une seule des commandes décrites ci-dessus.




**ATTENTION !**

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.

**2. DOUBLE FONCTION DU CYLINDRE VANNE :**

En fonction de la façon dans laquelle est tourné et installé le cylindre de la vanne, on obtient un fonctionnement en mode normalement ouverte ou normalement fermée.



7 RECHERCHE DE PROBLÈMES



PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
Perte externe	Joint usé	Remplacer le joint
Perte interne à vanne fermée provoquée par usure normale		
Perte externe	Pression excessive	Remplacer avec un joint de différent type d'élastomères
	Température excessive	
Perte interne à vanne fermée s'étant vérifiée prématurément	Fluides agressifs	Modifier les conditions opérationnelles
	Trop de commandes activées	
Difficulté d'ouverture et fermeture	Difficulté d'ouverture et fermeture Typologie incorrecte des élastomères du joint	Remplacer avec un joint de différent type d'élastomères
	Positionnement incorrect de l'actionneur	Monter correctement l'actionneur
	Fonctionnement incorrect de l'actionneur	Changer de normalement ouverte à normalement fermée ou vice versa
	Impuretés dans l'actionneur	Contrôle et entretien de l'actionneur
	Positionnement incorrect corps de vanne	Déposer et repositionner correctement le corps de vanne
mauvais fonctionnement du positionneur	problème du positionneur	se reporter au manuel du positionneur.
mauvais réglage de la vanne		

8 NETTOYAGE



1. NETTOYAGE VANNE AVEC DÉTERGENTS :

Effectuer le nettoyage des installations dans lesquelles est installée la vanne en utilisant un personnel spécialisé et dans le respect des indications suivantes :

- Se conformer aux concentrations indiquées des détergents ;
- Respecter les instructions des fournisseurs de détergents ;
- Porter toujours des lunettes de protection et des gants.



IMPORTANT !

- Doser régulièrement les détergents afin d'éviter des concentrations excessives ;
- Après le nettoyage, rincer toujours soigneusement avec de l'eau propre ;
- Vérifier la compatibilité des matériaux de la vanne.





ATTENTION !

Danger de brûlures. La vanne ou les tuyauteries peuvent être très chaudes. Utiliser des gants de protection.



AVERTISSEMENT

Après l'installation d'une vanne neuve ou révisée, effectuer un cycle de lavage interne avant d'utiliser les tuyauteries avec un fluide alimentaire. En cas d'exécution de soudures, il sera nécessaire d'effectuer une phase de passivation.



EXEMPLE DE CYCLE DE LAVAGE INTERNE (NEP)

Phases	Température °C	Produit de lavage
Rinçage initial	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures
Lavage	70 °C	Soude (NaOH) à 1 %
Rinçage intermédiaire	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures
Lavage	70 °C	Acide Nitrique (HNO3) à 0,5 %
Rinçage final	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures

Vitesse du produit de lavage conseillée = 2 m/s

	EPDM	FKM
Produit		
Température maximale	95°C	95°C
Température minimale	-20 °C	-5 °C

	EPDM	FKM
Fumer		
Température maximale (a continué)	130°C	120°C
Température minimale (pendant une durée de 15-20 min)	150 °C	140 °C

	EPDM	FKM
Hydroxyde de sodium		
Solution de nettoyage diluée	<5%	<5%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	80 °C	80 °C

	EPDM	FKM
Acide (acide nitrique / phosphorique / peracétique)		
Solution de nettoyage diluée	<2%	<2%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	40 °C	65 °C

	EPDM	FKM
Désinfection		
Désinfectant dilué (à base d'acide peracétique)	<0,7%	<0,7%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	30 °C	30 °C

9 ÉLIMINATION



À la fin de son utilisation, le dispositif doit être recyclé conformément à la loi en vigueur dans le pays d'installation de la vanne.

Les résidus dangereux doivent être considérés et traités de façon appropriée.

La vanne est constituée d'acier AISI316L et AISI 304, élastomères (joints), matières plastiques et composants électriques.

Avant de déconnecter la vanne avec référence au paragraphe « Entretien général », il est recommandé de se conformer aux pas suivants

- s'assurer que la ligne de la vanne ne soit pas en fonction ;
- vider la ligne affectée par la vanne et nettoyer, le cas échéant ;
- couper l'air, si il n'est pas requis pour le démontage ;
- couper l'énergie de la vanne ;
- déposer la vanne de l'installation ;
- déplacer la vanne conformément aux règles indiquées au paragraphe « Levage » ;
- pour le démontage de la vanne, se reporter au paragraphe « Démontage ».

10 ENTRETIEN

10.1 Entretien général




1. PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un personnel spécialisé.




ATTENTION !

Les opérations d'entretien doivent être effectuées avec l'installation arrêtée et avec toutes les alimentations (tension électriques, air) coupées.



ATTENTION !

Décharger toujours la pression du fluide de la vanne et de la tuyauterie avant de déposer la vanne.






ATTENTION !

Danger de brûlures. La vanne ou les tuyauteries peuvent être très chaudes. Utiliser des gants de protection.



2. NETTOYAGE DES DÉPÔTS :

- Laver et nettoyer soigneusement tous les composants de la vanne avant le démontage ;
- Faire attention à des possibles dépôts de détergents et d'autres fluides agressifs (voir « Nettoyage ») ;
- Utiliser toujours de lunettes et des gants de protection, le cas échéant.




ATTENTION !

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.



3. REMPLACEMENT COMPOSANTS USÉS DE LA VANNE :




Utiliser toujours des pièces détachées d'origine.



10.2 Entretien programmé










ENTRETIEN PROGRAMMÉ	JOINTS VANNE	JOINTS ACTIONNEUR
Préventif	Remplacer tous les 12 mois	Remplacer tous les 24 mois
En cas de pertes	Remplacer à la fin de la journée	Remplacer en cas de pertes
Périodique	Contrôler le fonctionnement correct et l'absence de pertes	Contrôler le fonctionnement correct et l'absence de pertes
	Enregistrer toutes les actions effectuées	Enregistrer toutes les actions effectuées

10.3 Équipements utiles pour la Dépose / Repose

ÉQUIPEMENT	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125
	✓							
	4 - 6 - 8							
	10-12-13-19-24	10-12-13-17-19-24		10-12-13-15-17-19-24	10-12-13-15-17-19-22-24	10-12-13-15-19-21-22-24		10-12-13-19-20-22-24
	✓							
	✓							
	✓							

10.4 Vannes pneumatiques BBZPM - BBYPM - BBZOGM


N.	DESCRIPTION
1	Corps inférieur
2	Obturateur
9	Cylindre
10	Douille
14	Anneau d'étanchéité
17	Douille
21	Came
23	Goujon
24	Raccord air
25	Came
33	Étau
34	Vis
35	Assemblage
36	Support
40	Bouchon
45	Barrière vapeur
47	Anneau d'étanchéité
50	Disque porte-étanchéité
57	Anneau d'étanchéité
120	Douille
128	diaphragme
156	Anneau d'étanchéité
157	Anneau d'étanchéité
168	Douille
214	posicionador
238	Écrou membrane
274	Anneau d'étanchéité
275	Anneau d'étanchéité
276	Anneau d'étanchéité
277	Anneau d'étanchéité
286	Raccord air




10.5 Démontage de la BBZPM - BBYPM - BBZOGM




[A S BURKERT]



[B S GEMU]




[C S BURKERT R]




A Démontage BURKERT


1 a




2 a




3 a




4 a




5 a




6 a




7 a



8 a




9 a




B Démontage GEMU


1 b




2 b




3 b




C Démontage du burkert avec télécommande




3 C




4 C




5 C




6 C




7 C




8 C




9-C



10-C




11-C






[D S BBZPM]




[E S BBWPM1]




D Démontage de la BBZPM - BBYPM - BBZOGM


(Normalement fermée)




(Normalement ouverte ou double effet)



15-d




16-d






(BBYPM)




15-f




16-f











25-d



26-d






[A M BBZPM]


E Démontage de la BBWPM1

(Normalement fermée)


12-e1




13-e1




14-e1



15 e1




16 e1




(Normalement ouverte ou double effet)

12-e2




13-e2




Ne jamais toucher les parties mobiles si l'actionneur est alimenté en air comprimé


14 e2




15-e




16-e




17-e




18-e




19-e






20



21








[B M BBWPM1]

10.6 Montage de la BBZPM - BBYPM - BBWPM1 - BBZOGM


1




a




b




c




2




3





4




10.6.1 Réglage de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée









[A M BBZPM]




[B M BBWPM1]




A Montage de la BBZPM - BBYPM - BBZOGM




12-a



13-a




14-a




(BBYPM)


12-f



13-f




14-f




(BBYPM)


7-f




8-f




9-f









10-f




11-f









19 a1




20 a1




21 a1




22 a1




19 a2







20 a2






[C POSIT]


B Montage de la BBWPM1



8 b





9 b




Normalement fermée

Normalement ouverte




(Normalement fermée)


10 b1




11 b1




12 b1




13 b1



14 b1




15 b1




(Normalement ouverte ou double effet)


10-b2




11-b2




12 b2




13 b2



14 b2




15 b2







[C1 M BB... BRK]



[C2 M BB... GEMU]




[C3 M BB... BRK R]




B1 Montage Avec BURKERT


16 c1




18 c1




17 c1




19 c1




20 c1




21-c1





23-c1




24-c1




22-c1




25-c1






26 c1



27 c1




B2 Montage Avec GEMU




B3 Montage Avec BURKERT télécommandé


16-g




17-g




18-g




19-g




20-g




21-g




22-g




23-g




24-g




25-g




26-g




27-g




28-g



29-g




30-g



10.7 Vannes pneumatiques BBZPM - BBYPM Déviatrices


N.	DESCRIPTION
1	Corps inférieur
9	Cylindre
10	Douille
14	Anneau d'étanchéité
17	Douille
21	Vis
24	Raccord air
25	Came
28	Écrou obturateur
30	Double obturateur
33	Étau
34	Vis
35	Assemblage
36	Support
40	Bouchon
42	Corps supérieur
45	Barrière vapeur
47	Anneau d'étanchéité
50	Disque porte-étanchéité
57	Anneau d'étanchéité
108	Anneau d'étanchéité
120	Douille
156	Anneau d'étanchéité
157	Anneau d'étanchéité
168	Douille
212	Tige double obturateur
214	Positionneur
274	Anneau d'étanchéité
275	Anneau d'étanchéité
276	Anneau d'étanchéité
277	Anneau d'étanchéité
296	Plato




10.8 Démontage BBZPM - BBYPM Déviatrices




[A S BBZPM D BRK]



[B S BBZPM D GEMU]




[C S BBZPM D BRK R]




A Démontage BURKERT


1 a




2 a




3 a




4 a




5 a




6 a




7 a



8 a




9 a




B Démontage GEMU


1 b



2 b




3 b




C Démontage du burkert avec Télécommande


1-C




2-C




3 C




4 C




5 C




6 C




7 C




8 C




9 C



10 C




11 C




(Normalement fermée)


12-1




13-1




14-1





15-1




(Normalement ouverte ou double effet)



(M9-LLL) (Normalement fermée)




Ne jamais toucher les parties mobiles si l'actionneur est alimenté en air comprimé




(M9-LLL)


15-d1



16-d1




17-d1




(M9-LLL)

(Normalement ouverte ou double effet)


12 d2




13 d2



14 d2




15 d2




Ne jamais toucher les parties mobiles si l'actionneur est alimenté en air comprimé

(M9-LLL)


16-d2







17








18

























10.9 Montage BBZPM - BBYPM Déviatrices



1







10.9.1 Réglage de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée









7



8




9




(BBYPM)


7-d



8-d




9-d




(BBYPM)


10-d




11-d




12-d






13-d





14-d




15






17




(P.T.F.E.)


17-e



18-e




19-e




(Normalement fermée)


20-a1




21-a1




22 a1



23 a1



1




2




2

33



24 a1




25 a1




(Normalmente abierta o doble efecto)





 No tocar nunca los
 elementos móviles si
 el actuador recibe aire
 comprimido



23 a2




24 a2




(M9-LLL) (Normalement fermée)


20-b1



21-b1




22-b1



(M9-LLL)


23 b1



24 b1



1





2

33



No tocar nunca los
elementos móviles si
el actuador recibe aire
comprimido

25 b1




(M9-LLL) (Normalmente abierta o doble efecto)

20-b2




21-b2





 No tocar nunca los
 elementos móviles si
 el actuador recibe aire
 comprimido

22-b2




23-b2





(M9-LLL)

24 b2




25 b2




33






27







[A M BBZPM D BRK]



[B M BBZPM D GEMU]




[C M BBZPM D BRK R]




A Montage BURKERT


28 a




29 a




30 a




31 a




32 a




33-a




34-a




35-a




36-a




37-a



38 a




39 a




B Montage GEMU

28-b




29-b




C Montage du burkert avec Télécommande


28-C




29-C




30-C




31-C




32-C




33-C




34-C




35-C




36-C




37-C




38-C




39-C




40-C



41 C



42 C



11 ANNEXES



GB - EC Declaration of
conformity - A3-P-PRG-GB

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Fornovo di Taro (Pr) – Italy

Declares

under its own responsibility that the machine:

Type:	PNEUMATIC VALVES
Model:	#####
Serial number:	#####
Function:	Fluid handling
Year of construction:	2018
Reference	#####

complies with all relevant provisions of the following EC directives:

(EC) 2006/42 MACHINERY

and also comply with the following EC Directives and Regulations:

(EU) 2014/30 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC)

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:


EN ISO 12100:2010

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product


Fornovo di Taro
20/09/2018

Legal representative


12 SCHÉMA 2D BBZPM



13 SCHÉMA 2D BBZPM DÉVIATRICE




14 SCHÉMA 2D BBYPM




[A M BBZPM]

15 SCHÉMA 2D BBYPM DÉVIATRICE




16 SCHÉMA 2D BBZPM




[B M BBZPM D GEMU]

17 SCHÉMA 2D BBZPM DÉVIATRICE




18 SCHÉMA 2D BBYPM




[B M BBZPM D GEMU]

19 SCHÉMA 2D BBYPM DÉVIATRICE




20 SCHÉMA 2D BBWPM1 BURKERT




[B M BBWPM1]

21 SCHÉMA 2D BBWPM1 GEMU



[B M BBWPM1]

22 SCHÉMA 2D BBZPM M9-LLL DÉVIATRICE



[C3 M BB... BRK R]

23 GARANTIE

1. DURÉE

Bardiani Valvole S.p.A déclare que ses produits sont fabriqués conformément aux techniques spécifiques déclarées dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" et qu'ils sont conformes aux directives indiquées expressément dans les présents guides.

Bardiani Valvole S.p.A garantit ses produits de tout vice éventuel et/ou défaut de conception, de fabrication et/ou de matériau pendant 12 (douze) mois à compter de leur date de livraison.

Les vices et/ou défauts des Produits doivent être déclarés par écrit et de façon détaillée, par lettre recommandée, fax ou tout autre moyen pouvant prouver leur réception, à Bardiani Valvole S.p.A., dans les 8 (huit) jours qui suivent leur découverte, auquel sera jointe une documentation en mesure de prouver leur existence.

La prestation effectuée pendant la période de garantie n'entraîne pas une prolongation du temps de garantie au-delà de 12 (douze) mois, date-butoir.

2. CONTENU DE LA GARANTIE

Dans le respect des droits éventuellement reconnus à L'Acheteur, droits provenant de dispositions impératives de la loi en vigueur, la présente garantie doit être considérée comme étant limitée, par décision de Bardiani Valvole S.p.A, à la réparation et/ou emplacement du produit, des parties du Produit et/ou de ses composants reconnu(s) défectueux en raison de vices de conception, de fabrication et/ou de matériau.

Dans le cas de réparation et/ou de remplacement du Produit, d'une de ses parties et/ou d'un de ses composants, ce qui a été rendu devient propriété de Bardiani Valvole S.p.A et les frais d'expédition correspondants sont à la charge de Bardiani valvole S.p.A.

En aucun cas, Bardiani valvole S.p.A. ne sera obligée de dédommager des préjudices immatériels et/ou indirects et en aucune façon, elle ne sera responsable pour des dommages et/ou des pertes qui s'en suivraient; à titre d'exemple, des préjudices pour pertes d'activité, de contrats, de chance, de temps, de production, de bénéfices, de mise en train, d'atteintes à l'image, etc.

Aucun revendeur, distributeur, concessionnaire, agent, représentant, salarié, ni/ou employé de Bardiani Valvole S.p.A. n'est autorisé à effectuer quelque modification, apport ni/ou extension que ce soit à la présente garantie.

3. EXCLUSION DE LA GARANTIE

Sont expressément exclus de la présente garantie les élastomères et les composants électriques. La présente garantie ne couvre pas les vis de conception si le Produit est réalisé par Bardiani Valvole S.p.A sur la base de projets, de techniques spécifiques et/ou d'indications techniques fournis par l'Acheteur.

L'application de la présente garantie exclut d'autre part:

- Les vices et/ou les défauts dus à un transport du Produit non correct, non adapté et/ou impropre;
- Les vices et/ou les défauts dus à un installation du Produit non conforme à ce qui est indiqué dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" ou simplement à une installation non correcte, non adaptée et/ou impropre.
- Les vices et/ou les défauts dus à une utilisation, un entretien et/ou à une conservation des Produits non conformes aux prescriptions contenues dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" non corrects, non adaptés et/ou impropres;
- Les vices et/ou les défauts imputables à l'usure normale du Produit, de ses parties et/ou de ses composants;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants si ont été effectuées des interventions, des réparations et/ou des modifications par un personnel non autorisé par Bardiani Valvole S.p.A. et/ou non qualifié professionnellement;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants imputables à des chutes, des chocs, des bosses, des abus, des ouvertures non autorisées, des cassures, des accidents et/ou d'autres faits imputables à la négligence, à l'imprudence et/ou au manque de soin de l'Acheteur et en général, les vices et/ou défauts dus à des causes non imputables à des défauts de conception, de fabrication et/ou de matériau;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants dus à d'autres faits hors de la sphère de contrôle de Bardiani Valvole S.p.A. ou provoqués par des causes de force majeure ou par pur hasard.

24 RECOMMANDATION

- 1.** La consultation du "guide d'Utilisation et d'Entretien" est obligatoire avant de procéder à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des Produits. Toutes les informations, les indications, les notes détaillées et les notices techniques qui y sont reportées s'appuient sur des données provenant de l'expérience que Bardiani Valvole S.p.A. considère comme dignes de foi, mais auxquelles on ne peut se référer pour toutes les utilisations possibles du Produit.
- 2.** Les représentations et les schémas, ont tous une valeur générale, indicative et non contraignante; ils peuvent ne pas correspondre aux conditions réelles des Produits.
- 3.** Du moment où les conditions d'usage et d'application du Produit ainsi que son utilisation sont hors du contrôle de Bardiani Valvole S.p.A., l'Acheteur doit, préalablement, vérifier que le Produit est adapté à l'usage auquel il compte le destiner et il assume alors tout risque et responsabilité inhérent à une telle utilisation.
- 4.** Il est toujours recommandé à l'Acheteur de consulter les collaborateurs Technico-commerciaux de Bardiani Valvole S.p.A., pour demander toutes les informations spécifiques concernant les caractéristiques des Produits.
- 5.** Ce qui est indiqué dans le présent guide se réfère à des produits standard de Bardiani Valvole S.p.A., et ne peut en aucun cas constituer une référence de base pour des produits réalisés sur des demandes spécifiques.
- 6.** Bardiani Valvole S.p.A. se réserve le droit, sans aucune obligation de communications, de modifier, d'intégrer et/ou d'actualiser, à quelque moment que ce soit, les données, les informations et/ou les notices techniques concernant les Produits. Il est conseillé de consulter le site Internet, www.bardiani.com sur lequel est publiée la dernière version actualisée du "Guide d'Utilisation et d'Entretien".
- 7.** La réglementation du contenu et de la durée de la garantie des produits de Bardiani Valvole S.p.A. est indiquée dans un chapitre du "guide d'Utilisation et d'Entretien" qui est partie intégrante des Produits eux-mêmes.
- 8.** En aucun cas, Bardiani Valvole S.p.A., ne sera responsable pour des préjudices immatériels, indirects et inhérents, tels que, à simple titre d'exemple, tous dommages ou pertes d'activité, de contrats, de chance, de temps, de production, de bénéfices, de mise en train, d'image, etc..

NOTES

Bardiani Valvole S.p.A.
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com