


Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning



MIXPROOF VENTIL
B925 / B925B
B925V / B925A
B925 LONG STROKE
DN100

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com

REVIDERET VEJLEDNING	DATO

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Sikkerheds-, advarsels- og obligatoriske Mærker	5
1.1	Operatøruddannelse	8
2	Sikkerhed	9
2.1	Generelle sikkerhedsforanstaltninger	9
2.2	Sikkerhedsinstruktioner	10
2.3	Elektriske forbindelser	10
3	Tekniske data	11
4	Kontrol/udpakning/løftning	12
5	Installation	14
5.1	Sensor justering	18
6	Drift	26
7	Fejlsøgning	27
8	Rengøring	28
9	Bortskaffelse	30
10	Vedligeholdelse	31
10.1	Generel vedligeholdelse	31
10.2	Planlagt vedligeholdelse	32
10.3	Nyttige værktøjer til demontering/genmontering	33
10.4	Ventil Mixproof B925 - B925B - B925V - B925A	34
10.5	Demontering af B925 - B925B - B925V - B925A	37
10.6	Montering af B925 - B925B - B925V - B925A	54
10.7	Ventil Mixproof B925 - B925B Omskifter	72
10.8	Demontering af B925 - B925B-Omskiftere	75
10.9	Montering af B925 - B925B-Omskiftere	90
10.10	Regulering af ekstern sensor	109
11	Tillæg	110
12	2D-diagram B925	111
13	2D-diagram B925B	112
14	2D-diagram B925-Omskifter	113
15	2D-diagram B925B-Omskifter	114
16	2D-diagram B925V	115
17	2D-diagram B925A	116
18	Garanti	117
19	Anbefalinger	118

INTRODUKTION

Denne "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning" er udtrykkeligt møntet på kvalificerede, professionelle teknikere. Af samme årsag er oplysningerne, som nemt vil kunne udlæses af teksten og/eller illustrationerne og/eller tegningerne heri, ikke genstand for yderligere specifikationer.

Denne "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning" udgør en integrerende del af ventilen.

Det er påbudt, at konsultere denne vejledning før man iværksætter installation/brug/vedligeholdelse af enhver slags ventil.

Denne vejledning skal opbevares med henblik på fremtidig brug.

Hvad angår brug af ventiler i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU (ATEX), er det obligatorisk at konsultere en specifik vejledning.

Uden påvirkning af de væsentlige egenskaber af den beskrevne ventiltipe, forbeholder producenten sig ret til når som helst at ændre og/eller supplere og/eller opdatere de data eller oplysninger, som er relevante for brugen af de ventiler, der er beskrevet i "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen", uden pligt til at oplyse herom.

Den seneste opdaterede udgave af "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen" vil altid stå til rådighed på webstedet www.bardiani.com.



Producenten kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for konsekvenser som følge af manglende og/eller forkert overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, og som vedrører installation, drift, vedligeholdelse og opbevaring af produktet.








Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten er hel og/eller delvis gengivelse og/eller videregivelse og/eller registrering af enhver del af denne "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning" ved hjælp af et hvilket som helst medie, det være sig elektronisk, papir, mekanisk eller alle andre medier eller registreringer og/eller genbrug til andre formål end købers strengt personlige er forbudt.

1 Sikkerheds-, advarsels- og obligatoriske Mærker

ADVARSELSMÆRKER		
Piktogram	Beskrivelse	Noter
	ADVARSEL Generelt	Fortæller pågældende person, at den beskrevne handling involverer risiko for legemsbeskadigelse, hvis den ikke udføres i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser.
	ADVARSEL Knusning af hænder	Udvis forsigtighed ved udførelse af denne procedure. Fare for knusning af hænder. Rør aldrig ved de bevægelige dele hvis aktuatoren forsynes med trykluft.
	ADVARSEL Tung last	Udvis forsigtighed ved udførelse af denne procedure. Tung hængende last.
	ADVARSEL Alvorlige forbrændinger	Fare for varmeafgivelse. Meget varm overflade, risiko for alvorlige forbrændinger
	ADVARSEL Eksplodingsfare	Vær forsigtig – fare for eksplosioner.
	ADVARSEL Fjeder under belastning	Vær opmærksom under demontering, fjeder under belastning

PÅBUDSTAVLER (TIL OPERATØR MED ANSVAR FOR MEKANISK VEDLIGEHOLDELSE TIL OPERATØR MED ANSVAR FOR MONTERING/DEMONTERING)		
Piktogram	Beskrivelse	Noter
	PÅBUD Generelt	De særlige anvisninger skal følges for at undgå legemsbeskadigelse.
	BESKYTTELSESHANDSKER	Der skal være sikkerhedshandsker til rådighed for håndtering af genstande, som kan beskadige hænderne, eller når der er risiko for at komme i kontakt med skadelige stoffer.
	BESKYTTELSESHJELM	Der skal benyttes beskyttelseshjelm, når der løftes tunge dele.
	FODTØJ	Der skal benyttes sikkerhedsfodtøj for at beskytte mod skader forårsaget af nedfaldende genstande under vedligeholdelsesarbejde (især i forbindelse med demontering af dele).
	PASSEDE BEKLÆDNING	Passende beklædning såsom overalls. Det er strengt forbudt at være iført beklædning med lange, løsthængende ærmer og/eller andre løse beklædningsgenstande, som let kan hænge fast i maskindele.
	SIKKERHEDSBRILLER	Der skal være beskyttelsesbriller til rådighed, når der er mulighed for kontakt med skadelige stoffer, som kan give øjenskader.

DRIFTSMÆRKATER		
Piktogram	Beskrivelse	Noter
	PERSONALE SPECIALISERET	Demontering/montering og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af professionelle teknikere.
	NOTE	Følg den angivne note nøje.
	MILJØNOTE	Følg de bestemmelser, der gælder i dit land, for bortskaffelse af affald.
	KLEMSKRUE	Brug af klemkrue.
	KLEMSKRUE MED BLØD BAKKE	Brug af klemkrue med bakke fremstillet af blødt materiale.

DRIFTSMÆRKATER		
Piktogram	Beskrivelse	Noter
	PRESSE	Brug af presse.
	PRESSE (frigivelse)	Brug af presse. Gradvis frigivelse af trykkraft.
	ELEKTRISK TILSLUTNING	Elektrisk tilslutning til kontrolenhed (se den pågældende brugsvejledning).
	ELEKTRISK AFBRYDELSE	Elektrisk afbrydelse fra kontrolenheden (se den pågældende brugsvejledning).
	PNEUMATISK TILSLUTNING	Tilslutning af luft til ventil.
	PNEUMATISK AFBRYDELSE	Afbrydelse af luft fra ventil.
	ANVENDELSE AF SMØREMIDDEL TIL LEVNEDSMIDLER	Brug kun CIP-FILM smøremiddel
	ANVENDELSE AF SMØREMIDDEL TIL LEVNEDSMIDLER	Brug kun FOODLUBE Multi-paste smøremiddel
	ANVENDELSE AF SMØREMIDDEL IKKE TIL LEVNEDSMIDLER	Brug kun AGIP GREASE MU EP 2 SE
	ANVENDELSE AF SKRUELÅSNING	Brug kun SPEED BOND M500 skruelåsning
	RÆKKEFØLGE AF OPERATIONER	rækkefølge af samling og demontering
	EKSTRA TILBEHØR	

1.1 Operatøruddannelse



Alle de personer, som skal indvirke på ventilen, skal være uddannede til at udføre vedligeholdelsesindgreb på ventilen.

De skal være oplyste om de mulige farer og de skal overholde sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning.

Tillad kun faglært personale at gribe ind på de elektriske komponenter.

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

**Forudset brug**

Bardiani-ventiler er udelukkende beregnet til at flytte væsker.

Forbudt anvendelse

Ventilen må ikke anvendes:

- Til andre handlinger end dem, der er beskrevet under overskriften "Forudset brug";
- Til håndtering af andre væsker end den type, der angives af producenten;
- Til flytning af væsker ved andre tryk, end dem der er angivet af producenten, og som er anført i de tekniske data for ventilen.

Ventilens brugsbegrænsninger

Det er forbudt at:

- Bruge ventilen i en konstruktionskonfiguration, der adskiller sig fra den, der er angivet af producenten.
- Bruge ventilen, hvor der er risiko for eksplosion og/eller brand, medmindre dette er forudset af producenten (hvis ventilerne er certificerede i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU, henvises der til ATEX-vejledningen).
- Indbygge andre systemer og/eller udstyr, som producenten ikke har taget højde for under designfasen.
- Bruge ventilen til formål, der ikke er specifikt angivet af producenten.

**ADVARSEL**

Maskinen må ikke bruges indendørs i anlæg, hvor der er potentiel fare for eksplosiv atmosfære eller brandrisiko, medmindre producenten har angivet andet (hvis ventilerne er certificerede i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU, henvises der til ATEX-vejledningen).



BARDIANI VALVOLE S.p.A. påtager sig intet ansvar for installation, anvendelse eller vedligeholdelse, der ikke overholder anvisningerne i denne vejledning!

2.2 Sikkerhedsinstruktioner

	KUN Bardiani-personale er autoriseret til at udføre vedligeholdelsesoperationer på aktuatorer med komprimerede fjedre
---	--

	Vedligeholdelsesoperationer på komprimerede fjederaktuatorer udført af IKKE-Bardiani-personale er FORBUDT.
---	---



Non aprire. Molla sotto carico, può causare infortuni!

Do not open. Spring under tension can cause injuries!

**PERICOLO!
DANGER!**

**AT ÅBNE AKTUATOREN ER STRENGT
FORBUDT.
FARE FOR SUNDHED OG LIV**

2.3 Elektriske forbindelser

(se styreenhedens vejledning)

3 Tekniske data

VENTILSTRUKTURENS DATA	
Maksimalt tryk	PN10
Maksimal tryktæthed	10 bar (145 psi)
Opbevaringstemperatur	fra -10°C til +25°C
Materiale i kontakt med produktet	AISI 316L (1.4404). Kontrollér modstandsdygtighed over for korrosion i forhold til produkter og rengøringsmidler.
Pakningsmateriale i kontakt med produktet	EPDM, FKM, HNBR, andre pakninger på forespørgsel. Kontrollér kompatibilitet med produkter og rengøringsmidler.
Overfladefinish i kontakt med produktet	Ra 0.8 µm. Andre typer finish leveres på forespørgsel.
Tilslutning af hjælpevaskekredsløb (B925B)	¼" BSP Hanstik M14x1.5 Hanstik til rør Ø8 ½" Klemme

DAMPSPÆRRENS STRUKTURELLE DATA	
Tilkoblingsanordninger	1/8" BSP
Maksimal damptemperatur	130°C (266°F)
Pakningsmateriale	FKM

DEN PNEUMATISKE AKTUATORS STRUKTURELLE DATA	
Tilkoblingsanordninger	1/8" BSP
Rørdimensioner	6 mm ekstern diameter, 4 mm intern diameter
Lufttryk	fra 6 bar (87 psi) til 8 bar (116 psi)
Luftkvalitet	Klasse 2, 4, 3 ISO8573-1
Udvendigt materiale	AISI 304L (1.4307)
Pakninger	NBR
Støjniveau	76 dB
Elektrisk forsyning	Se Giotto Top

PAKNINGSMATERIALER, KOMPATIBILITET			
Produkt	EPDM	FKM	HNBR
Temperatur (anvendelser med luft)	fra -10°C til 140°C	fra -10°C til 200°C	fra -10°C til 130°C
Kaustisk soda 2 %	60°C	30°C	Skal kontrolleres
Salpetersyre 2 %	60°C	80°C	Skal kontrolleres
Mættet damp 125 °C	Egnet	Skal kontrolleres	Egnet
Smøremidler	Uegnet	Egnet	Egnet
Alkohol	Egnet	Uegnet	Egnet



Ventilen er i overensstemmelse med PED direktivet 2014/68/EU med særlig reference til Bilag III, Modul A vedrørende intern produktkontrol som angivet i procedurerne for overensstemmelsesvurdering.

Ventilerne med DN svarende til eller lavere end DN25 indgår ikke i overensstemmelse med artikel 4, afsnit 3.

Ventiler designet til brug med gas, flydende gas, opløste gasser under tryk, damp og væsker med et damptryk ved maksimal tilladelig temperatur og 0,5 bar over normalt atmosfærisk tryk (1,013 mbar) indgår inden for følgende grænser:

ventilerne med DN fra og med 32 til og med 100 med væsker af gruppe 1:

ventilerne med DN svarende til eller over DN125 med væsker af gruppe 2


Slutbrugeren har ansvaret for afvikling af støjmålinger efter fuldført installation af ventilen i destinationens anlæg.

Ved tvivl eller spørgsmål bedes du rette henvendelse til Bardiani Valvole S.p.A.

4 Kontrol/udpakning/løftning

1. KONTROL:


- Kontrollér, at ventilen ikke udviser tegn på skader opstået under transport, og at leveringen svarer til ordren.
- Kontrollér ventilen indvendigt.



2. UDPAKNING:

Ventilens emballage består af karton, træ og plastik.

Ventilen er hovedsageligt fremstillet af metalliske materialer. Pakningerne er normalt fremstillet af elastomere materialer. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.






3. LØFTNING AF VENTIL:

Vær opmærksom på, hvilken type ventil du håndterer. Der findes forskellige løfteprocedurer i funktion af størrelsen.



ADVARSEL!

Inden ventilen løftes, skal man sørge for, at der ikke er demonterede eller separate ventildele, som kunne falde af og forårsage personskade og skader på ventilen. For at løfte ventilen henvises til de gældende regler i brugslandet



ADVARSEL!

Tallene ovenfor er kun tænkt som en illustration af metoder og procedurer for løftning af ventilerne. Håndtér enheden i overensstemmelse med de gældende regler i brugslandet.

Bardiani Valvole S.p.A. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på ting og/eller skader på personer, der skyldes uegnet og/eller ukorrekt løftning af ventilen.


5 Installation



1. PNEUMATISK ENERGI OG STRØMFORSYNING:

- Der skal bruges professionelt personale til installation/nedtagning;
- Kontrollér, at luftens tryk og kvalitet er korrekt (jfr. "Tekniske data");
- Kontrollér, at strømforsyningen til kontrolenheden er korrekt (se den relevante brugsvejledning).

1 = Åbning
2 = Øvre Lift
3 = Nedre Lift




2. REDUKTION AF PÅVIRKNINGER, SOM VENTILEN UDSÆTTES FOR:

- Vibrationer;
- Varmedudvidelse af rørene;
- Overdreven svejsning;
- Overbelastning.



ADVARSEL!

Disse påvirkninger kan deformere pakningssæderne eller få ventilen til at fungere forkert.



3. KORREKT STRØMNINGSRETNING:


Strømning i modsat retning af ventillukningen minimerer vandslag (trykstød).




ADVARSEL!

Bardiani Valvole S.p.A. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på ting og/eller skader på personer, der skyldes manglende overholdelse af installationsprocedurerne.

Ventil
Mixproof




Ventil
Mixproof
Omskifttere





4. VENTILTILSLUTNINGER/KONNEKTORER:

Hvis ventilen er udstyret med konnektorer, kan man gå videre til installation. Sæt pakningerne rigtigt i, og tilspænd konnektorerne.



5. PÅSVEJSNING AF VENTILKROP PÅ RØR:

1. Pust luft i den centrale konnektor
2. Tag kroppen ud af resten af ventilen, inden der svejses.





ADVARSEL!

Fare for knusning af hænder. Der foreligger fare for knusning forårsaget af vaskestiften eller af styrestiften (om forudset) under funktionen.



6. KORREKT SAMLING AF VENTILEN:

Sørg for, at ventilen er i lodret stilling.





7. MINIMUMSPADS TIL VEDLIGEHOEDELSSE:

Sørg for, at der er nok plads rundt om ventilen, så den kan demonteres (med installeret kontrolenhed).

DN 15÷40	B925		B925-OMSKIFTERE	
	A (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)
15÷32	350		150	330
40	370		130	350
50	400		165	380
65	420		180	420
80	450		195	450
100	570		235	570
125	670		280	680
150	670		280	680





ADVARSEL!

Bardiani Valvole S.p.A. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på ting og/eller skader på personer, der skyldes manglende overholdelse af installationsprocedurerne.





8. DOBBELTKROPPENS RETNING:

Vær opmærksom på kroppenes retning. I dobbeltkroppen og i den nedre krop (på ventiler med separate kroppe) angiver den opadvendte pil ventilaktuatorens position.





**9. TILPASNING AF VENTILEN TIL INSTALLATION:**

Det er nødvendigt at installere løftekrøgene, for at transportere ventilen.




Vær opmærksom under demontering, fjeder under belastning




5.1 Sensor justering

OD 1" 1/2 - 2" - 2" 1/2
DN 25 - 32 - 40 - 50 - 65


1




2





3




4



5




6




7


OD 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2"
DN 10 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50




8



9




DN	OD	A	B	C
10 - 20	1/2" 3/4"	21.7	6.7	48.8
25 - 40	1" - 1" 1/2	15.7	12.7	48.8
50	2"	11.7	16.7	48.8




OD 3" - 4"

DN 80 - 100 - 125


10



11




12




13


OD 2"1/2 - 3" - 4" - 6"
DN 65 - 80 - 100 - 125 - 150




14




15



DN	OD	A	B	C
65	2" 1/2	21.2	7.2	48.8
80	3"	14.2	14,2	48.8
100	4"	9.2	19.2	48.8
125		-0.8	29.2	48.8
150	6"	-0.8	29.2	48.8



16



6 Drift



1. CIP TILSLUTNING UDEFRA (angår kun B925B)

A = CIP indgang udefra

B = CIP udgang udefra



ADVARSEL!

Fare for knusning af hænder. Der foreligger fare for knusning forårsaget af vaskestiften eller af styrestiften (om forudset) under funktionen.



2. EFTERSYN AF VENTIL INDEN DRIFT:

- Tilfør aktuatoren luft;
- Sæt strøm på ventilen (via kontrolenheden);
- Åbn og luk ventilen flere gange;
- Kontrollér, at ventilen fungerer korrekt og præcist.

1 = Åbning




2 = Øvre Lift

3 = Nedre Lift



ADVARSEL!

Fare for knusning af hænder. Der foreligger fare for knusning forårsaget af vaskestiften eller af styrestiften (om forudset) under funktionen.



7 Fejlsøgning



PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Udvendig læk	Slidt pakning	Udskift pakning
Lækker inde i den lukkede ventil som følge af normalt slid		
Udvendig læk	For højt tryk	Udskift med en pakning med en anden slags elastomer
	For høj temperatur	
For tidlig lækage inde i den lukkede ventil	Aggressive væsker	Foretag ændring af driftsbetingelser
	For mange aktive betjeningsanordninger	
Vanskelig åbning og lukning	Forkert type elastomer anvendt til pakningen	Udskift med en pakning med en anden slags elastomer
	Forkert placering af aktuator	Monter aktuatoren korrekt
	Urenheder i aktuatoren	Eftersyn og vedligeholdelse af aktuator
	Forkert placering af ventilkrop	Demonter og placer ventilkroppen korrekt

8 Rengøring



1. RENGØRING AF VENTIL MED RENGØRINGSMIDLER:

Det system, hvori ventilen er installeret, skal rengøres af uddannet personale, og følgende anvisninger skal følges:

- Overhold de angivne værdier for koncentration af rengøringsmiddel;
- Overhold anvisningerne fra rengøringsmidlets producent;
- Brug altid beskyttende sikkerhedsbriller og -handsker.



VIGTIGT!

- Doser rengøringsmidlerne korrekt for at undgå for stærke koncentrationer;
- Skyl altid grundigt med ren vand efter vask;
- Kontrollér ventilmaterialernes kompatibilitet.





ADVARSEL!

Fare for forbrændinger. Ventilerne og rørene kan være meget varme. Benyt beskyttelseshandsker.



ADVARSEL

Efter installation af en ny eller en serviceret ventil skal der udføres en intern vaskecyklus, inden rørene bruges til fødevarevæsker. Hvis der er lavet svejsearbejde, skal der udføres en passiveringsbehandling.



EKSEMPEL PÅ INTERN VASKECYKLUS (CIP)

Faser	Temperatur °C	Vaskeprodukt
Første skylning	Omgivelse	Klor- og kloridfrit vand
Vask	70 °C	Kaustisk soda (NaOH) ved 1%
Mellemste skylning	Omgivelse	Klor- og kloridfrit vand
Vask	70 °C	Salpetersyre (HNO ₃) ved 0,5 %
Afsluttende skylning	Omgivelse	Klor- og kloridfrit vand

Anbefalet hastighed for vaskeprodukt = 2m/s

	EPDM	FKM
Produkt		
Maksimal temperatur	95°C	95°C
Minimum temperatur	-20 °C	-5 °C

	EPDM	FKM
Damp		
Maksimal temperatur (fortsatte)	130°C	120°C
Massima temperatura (i en periode på 15-20 min)	150 °C	140 °C

	EPDM	FKM
natriumhydroxid		
Fortyndet rengøringsopløsning	<5%	<5%
Minimum temperatur	1 °C	1° C
Maksimal temperatur	80 °C	80 °C

	EPDM	FKM
Syre (salpetersyre / fosforsyre / pereddikesyre)		
Fortyndet rengøringsopløsning	<2%	<2%
Minimum temperatur	1 °C	1° C
Maksimal temperatur	40 °C	65 °C

	EPDM	FKM
Desinfektion		
Fortyndet desinfektionsmiddel (baseret på pereddikesyre)	<0,7%	<0,7%
Minimum temperatur	1 °C	1° C
Maksimal temperatur	30 °C	30 °C

RENGØRINGSCYKLUS TID FOR FLIPPING	ANTAL CYKLER EFTER PRODUKTTYPE	PRODUKTTYPE
1-2 sekunder	1-2	Mælk
3-5 sekunder	3-5	Yoghurt
2-5 sekunder	2.5	Øl
5-10 sekunder	5-10	Skal

9 Bortskaffelse



Ved endt levetid skal anordningen bortskaffes til genbrug i henhold til den gældende lovgivning i det land, som ventilen er installeret i.

Skadelige rester skal tages i betragtning og behandles på behørig vis.

Ventilen er konstrueret af AISI316L og AISI 304 stål, elastomere (pakninger), plastik (styreenhed) og elektriske komponenter (klemrække, magnetventil, sensorer).

Følg de nedenstående passager før ventilen frakobles i overensstemmelse med afsnittet "Generel vedligeholdelse":

- kontrollér at ventilens linje ikke er i funktion
- tøm linjen med relation til ventilen og rengør om nødvendigt
- frakobl luften, hvis denne ikke er nødvendig for demonteringen
- frakobl ventilens energi
- demonter ventilen fra anlægget
- flyt ventilen i henhold til anvisningerne i afsnittet "Løft"
- indhent oplysninger om ventilens demontering i afsnittet "Demontering"

10 Vedligeholdelse

10.1 Generel vedligeholdelse



1. FORHOLDSREGLER FOR VEDLIGEHOELDELSE

Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af professionelle teknikere.



ADVARSEL!

Vedligeholdelsesarbejde skal udføres for afbrudt produktionslinje, ligesom alle forsyninger (strøm, trykluft) skal være frakoblet.





ADVARSEL!

Let altid væsketrykket i ventilen og rørene inden demontering af ventilen.



ADVARSEL!

Fare for forbrændinger. Ventilerne og rørene kan være meget varme. Benyt beskyttelseshandsker.





2. RENGØRING AF AFLEJRINGER:

- Vask og rengør alle ventildele grundigt inden demontering;
- Vær opmærksom på eventuelle aflejringer af rengøringsmidler og andre aggressive væsker (jfr. "Rengøring");
- Benyt altid beskyttende sikkerhedsbriller og -handsker, hvor dette er påkrævet.



ADVARSEL!



Fare for knusning af hænder. Der foreligger fare for knusning forårsaget af vaskestiften eller af styrestiften (om forudset) under funktionen.

Stik aldrig hænderne ind i ventilens åbninger.



3. UDSKIFTNING AF SLIDTE VENTILDELE:




Benyt altid originale reservedele.



10.2 Planlagt vedligeholdelse


PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	VENTILPAKNINGER	AKTUATORPAKNINGER
Forebyggende	Udskift efter 12 måneder	Udskift i tilfælde af lækager
I tilfælde af lækager	Udskift ved dagligt arbejdsophør	Udskift i tilfælde af lækager
Jævnligt	Kontrollér korrekt funktion og at der ikke er lækager	Kontrollér korrekt funktion og at der ikke er lækager
	Registrer udførte handlinger	Registrer udførte handlinger

10.3 Nyttige værktøjer til demontering/genmontering

VÆRKTØJER	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
	✓								
	2.5 - 4 - 5 - 6 - 8								
	13							13-17	
	99ST 15-35				99ST 35-50			99ST 50-80	
	✓								
	✓								

10.4 Ventil Mixproof B925 - B925B - B925V - B925A

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Nedre krop / Dobbeltkrop	75	Lufttilslutning
2	Øvre ventilelement	77	Møtrik
4	Tætningsring	78	Tætningsring
9	Cylinder	81	Tætningsring
11	Stift	82	Tætningsring
12	Tætningsring	83	Tætningsring
13	Centralt stempel	85	Sekundær fjeder
14	Tætningsring	90	Tætningsring
16	Tætningsring	91	Tætningsring
17	Bøsning	92	Mellemkrop
18	Buffer	93	Mellemliggende ventilelement
19	Tætningsring	94	Tætningsring
24	Lufttilslutning	96	Tætningsring
31	Fjeder	98	Cam
33	Klemskrue	101	Skrue
34	Skrue	106	Bøsning
35	Modul	108	Tætningsring
40	Hætte	120	Bøsning
42	Øvre krop	121	Tætningsring
44	Tætningsring	126	Tætningsring
45	Dampspærre	154	Afstandsstykke
47	Tætningsring	168	Bøsning
50	Skive til pakningsholder	179	Gevindskåret tap
51	Nedre ventilelement	193	Bøsning
52	Hætte	197	Tætningsring
53	Nedre stempel	199	Klemskrue
55	Tætningsring	213	Tætningsring
58	Trækmuffe	226	Tætningsring
60	Tætningsring	233	Disk
61	Tætningsring	240	Tætningsring
62	Tætningsring	242	Tætningsring
63	Tætningsring	244	induktiv sensor
64	Bøsning	245	Styrestift
66	Øvre stempel	270	Tætningsring
69	Tætningsring	273	Støtte
70	Tætningsring	284	Skrue
74	Lufttilslutning	285	Pin beskyttelse


**Øversigt:**

00* = komponent, kun til stede på ventil B925B.


00** = komponent, kun til stede på ventil B925.

00*** = komponent, kun til stede på ventil DN25 ÷ 40 og DN65.


[] = komponent i fjederpakken (leveres samlet)




10.5 Demontering af B925 - B925B - B925V - B925A




4




5 a






6




Rør aldrig ved de
bevægelige dele hvis
aktuatoren forsynes med
trykluft


7




8




9




10




11




12




13




14-a




14-b




16-a




17




18-a



18-b





18-c




(B925V)



16-d






(B925V)







29



30




31-a




(B925V)


31-d




32-a



33-a




34-a




(B925V)


32-d




33-d




34-d







35






36























48










10.6 Montering af B925 - B925B - B925V - B925A











(B925V)






(B925V)







30







31




32














(B925)




(B925V)




52 a




53 b




53 a




54




55




56




57




58




Rør aldrig ved de
bevægelige dele hvis
aktuatoren forsynes med
trykluft




59




60




61




62




63



64




65




(B925V)


64-d










66



67









10.7 Ventil Mixproof B925 - B925B Omskifter


NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Nedre krop / Dobbeltkrop	77	Møtrik
2	Øvre ventilelement	78	Tætningsring
4	Tætningsring	81	Tætningsring
9	Cylinder	82	Tætningsring
11	Stift	83	Tætningsring
12	Tætningsring	85	Sekundær fjeder
13	Centralt stempel	90	Tætningsring
14	Tætningsring	91	Tætningsring
16	Tætningsring	92	Mellemkrop
17	Bøsning	93	Mellemliggende ventilelement
18	Buffer	94	Tætningsring
19	Tætningsring	96	Tætningsring
24	Lufttilslutning	101	Skrue
31	Fjeder	106	Bøsning
33	Klemskrue	108	Tætningsring
34	Skrue	120	Bøsning
35	Modul	121	Tætningsring
40	Hætte	126	Tætningsring
42	Øvre krop	154	Afstandsstykke
44	Tætningsring	193	Bøsning
50	Skive til pakningsholder	199	Klemskrue
51	Nedre ventilelement	213	Tætningsring
52	Hætte	233	Disk
53	Nedre stempel	240	Tætningsring
58	Trækmuffe	242	Tætningsring
60	Tætningsring	244	induktiv sensor
61	Tætningsring	245	Styrestift
62	Tætningsring	270	Tætningsring
63	Tætningsring	273	Støtte
64	Bøsning	284	Skrue
66	Øvre stempel	285	Pin beskyttelse
69	Tætningsring		
70	Tætningsring		
74	Lufttilslutning		
75	Lufttilslutning		




**Øversigt:**

- 00* = komponent, kun til stede på ventil B925B.
- 00** = komponent, kun til stede på ventil B925.
- 00*** = komponent, kun til stede på ventil DN25 ÷ 40 og DN65.
- [] = komponent i fjederpakken (leveres samlet)


10.8 Demontering af B925 - B925B-Omskiftere





4





5




6




7




1




8




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19-a




20-b




21




22




23-a




24-b




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40






41




42







46




47




48






49






50






54







59




60




61




62




63




64




65















66




10.9 Montering af B925 - B925B-Omskiftere












32






33





34















52




53




54




55-a




56-a




57-b




58




59




60



61




62




Rør aldrig ved de
bevægelige dele hvis
aktuatoren forsynes med
trykluft


63




64




65




66




67




68




69




70




71







74




75




76




77




78



79




80




10.10 Regulering af ekstern sensor


Korrekt regulering af knasten gøres som følger:
Åbn ventilen og fastgør knasten som vist i figuren



Udfør det øvre lift af ventilen og kontrollér at sensoren skifter status til tilstedeværende knast; hvis dette ikke sker skal sensoren reguleres.



Luk ventilen og kontrollér, at sensoren ikke blokerer knasten som vist i figuren



11 Tillæg



EC Declaration of Conformity

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Fornovo di Taro (Pr) – Italia

Declares

under its own responsibility that the machine:

Type:	Pneumatic valve
Model:	#####
Serial number:	#####
Function:	Fluid handling
Year of construction:	####
Reference	#####

complies with all relevant provisions of the following EC directive:

(EC) 2006/42 MACHINERY

and also comply with the following EC Directives and Regulations:

(EU) 2014/30 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC)

(EC) 2023/2006 and subsequent amendments and additions with regard on good manufacturing practices of materials and articles intended to come into contact with food

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:

EN ISO 12100:2010

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product


Fornovo di Taro

##.##.####


Legal Representativei

BARDIANI VALVOLE S.p.A.
Via G. di Vittorio 50/52
43045 Fornovo di Taro (Pr) ITALY
Reg. Impr. Parma, C.F.-P.I.V.A. n. 01511810341
R.E.A. Parma n. 159144 • Cap. Soc. € 1.186.800 i.v.

122D-diagram B925




14 2D-diagram B925-Omskifter




[A S B925-DEV]

152D-diagram B925B-Omskifter




[A S B925-DEV]

16 2D-diagram B925V



17 2D-diagram B925A



18 Garanti

1. GYLDIGHED

Bardiani Valvoler produkter er fremstillet i overensstemmelse med de erklærede tekniske specifikationer i "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen", og er i fuld overensstemmelse med de direktiver, der specifikt nævnes i de respektive vejledninger.

Bardiani Valvole S.p.A. yder garanti for eventuelle design- og/eller konstruktions- og/eller materialefejl i virksomhedens egne produkter i 12 (tolv) måneder fra leveringsdato.

Meddelelse om eventuelle produktmangler og/eller -fejl skal sendes skriftligt til Bardiani Valvole S.p.A. inden 8 (otte) dage fra det tidspunkt, de blev konstateret, med fyldestgørende dokumentation for den fundne fejl/mangel som belæg herfor.

Service, som er udført i garantiperioden, betyder ikke en forlængelse af garantien ud over de fastsatte 12 (tolv) måneder, eftersom denne gyldighedsperiode for garantien skal betragtes som obligatorisk.

2. GARANTIENS INDHOLD

Med forbehold for købers rettigheder, som gælder i henhold til eksisterende lov, er denne garanti at betragte som begrænset – efter Bardiani Valvole S.p.A.'s skøn – til reparation og/eller udskiftning af det produkt og/eller de af dets komponenter, der har fejl som følge af design- og/eller fabrikations- og/eller materialefejl.

- I tilfælde af reparation og/eller udskiftning af produktet og/eller en del eller dele og/eller komponenter i produktet bliver eventuelle returnerede elementer Bardiani Valvole S.p.A.s ejendom, og eventuelle dermed forbundne forsendelsesomkostninger afholdes af Bardiani Valvole S.p.A.
- Bardiani Valvole S.p.A. har ikke pligt til at yde erstatning for eventuelle immaterielle skader og/eller indirekte skader og kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for følgeskader og/eller -tab såsom (kun som eksempel) skader som følge af mistede forretninger, kontrakter, muligheder, tid, produktion, fortjeneste, goodwill, image osv.
- Ingen detailhandler eller distributør eller forhandler eller agent eller repræsentant eller medarbejder eller person udpeget af Bardiani Valvole S.p.A. har bemyndigelse til at foretage ændringer og/eller indlæmmelser og/eller tillæg til denne garanti.

3. GARANTIUNDTAGELSER

Elastomerer er udtrykkeligt undtaget fra denne garanti.

Denne garanti dækker ikke designfejl, der viser sig, når et produkt er fremstillet af Bardiani Valvole S.p.A. ud fra design og/eller tekniske specifikationer, der er leveret af køber.

Denne garanti undtager desuden følgende:

- Mangler og/eller fejl, der skyldes ukorrekt og/eller uegnet og/eller utilstrækkelig transport af produktet;
- mangler og/eller fejl, der skyldes manglende overholdelse af de anvisninger, der findes i "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning" med hensyn til installation af produktet eller enhver anden begivenhed, som skyldes ukorrekt og/eller uegnet og/eller forkert installation;
- mangler og/eller fejl, der opstår som følge af manglende overholdelse af de anvisninger, der findes i "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen" med hensyn til brug og/eller vedligeholdelse og/eller opbevaring af produktet;
- mangler og/eller fejl, der skyldes almindelig slitage af produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter;
- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter i forbindelse med arbejde og/eller reparationer udført af ufaglært personale eller personale, der ikke har fået tilladelse hertil af Bardiani Valvole S.p.A.;
- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter, der skyldes tab og/eller slag og/eller buler og/eller misbrug og/eller manipulation og/eller brud og/eller uheld eller enhver begivenhed, der skyldes uagtsomhed og/eller skødesløshed og/eller forsømmelse fra købers side samt i almindelighed for årsager, der ikke kan tilskrives design- og/eller fremstillings- og/eller materialefejl
- mangler og/eller fejl i produktet og/eller dets dele og/eller dets komponenter, der skyldes andre begivenheder uden for Bardiani Valvole S.p.A.'s kontrol, f.eks. force majeure eller uforudsigelige omstændigheder.

19 Anbefalinger

- 1.** Deterobligatoriskatlæse "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen" inden installation, brug og vedligeholdelse af alle produkterne. Alle de oplysninger, anvisninger, specifikationer, tekniske detaljer, som gives heri, er baseret på testdata, som producenten Bardiani Valvole S.p.A. anser for at være pålidelige. Ikke desto mindre er ovennævnte ikke at betragte som fuldt udtømmende, da ikke alle anvendelser er medtaget.
- 2.** Alle illustrationer og tegninger skal betragtes som vejledende og derfor ikke bindende. Illustrationerne er kun tænkt som præsentationer.
- 3.** Det er købers pligt at vurdere produkternes egnetheden til det formål, som han/hun har tænkt sig at anvende produkterne til, inden han/hun afgiver bestilling, eftersom det er køber, der påtager sig ansvaret, hvis der er valgt forkert, og produkterne ikke kan anvendes til formålet.
- 4.** Producenten anbefaler på det kraftigste, at køber tager kontakt til salgsteamet og anmode om oplysninger, som kan være nødvendige i forbindelse med specifikationerne og anvendelsen af produktet.
- 5.** De oplysninger, der gives i denne vejledning, refererer til standardprodukter, der er fremstillet af Bardiani Valvole S.p.A., og gælder derfor ikke uden videre for brugertilpassede produkter.
- 6.** Bardiani Valvole S.p.A. forbeholder sig til enhver tid retten til, uden forudgående varsel, at tilpasse og/eller integrere og/eller opdatere dataene og/eller oplysningerne og/eller de tekniske data vedrørende produkterne. Besøg webstedet www.bardiani.com, hvor den senest opdaterede udgave af "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen" står til rådighed.
- 7.** Indholdet og gyldigheden af garantien for produkterne fra Bardiani Valvole S.p.A. gennemgås i de relevante afsnit af "Instruktions-, brugs- og vedligeholdelsesvejledningen", som udgør en integrerende del af selve produkterne.
- 8.** Bardiani Valvole S.p.A. påtager sig intet ansvar for immaterielle og indirekte skader samt følgeskader såsom (kun som eksempel) skader eller tab af forretninger, kontrakter, muligheder, tid, produktion, fortjeneste, goodwill, image osv.



NOTER

NOTER

NOTER

Bardiani Valvole S.p.A.
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com