


Manual de instrucciones, uso y mantenimiento



**UNIDAD DE CONTROL
J-GIOTTO TOP®**

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com

REVISIÓN DEL MANUAL	FECHA

ÍNDICE

1	Señales de seguridad / atención y obligación	5
1.1	Formación del operador	5
2	Seguridad	6
2.1	Precauciones generales de seguridad	6
3	Datos técnicos	8
3.1	Conexiones eléctricas de J-Giotto Top	9
4	Comprobación / Desembalaje / Elevación	12
5	Instalación de J-Giotto Top	13
6	Conexiones neumáticas de J-Giotto Top	15
7	Búsqueda de problemas	18
8	Limpieza	19
9	Eliminación	20
10	Mantenimiento	21
10.1	Unidad de control J-Giotto Top	22
10.2	Desmontaje / montaje de J-Giotto Top	24
11	Certificado CE	29
12	Garantía	30
13	Consejos	31

PREMISA

El presente "Manual de instrucciones, Uso y Mantenimiento" está destinado al uso por parte de personal técnico cualificado. Por tal motivo las informaciones, que podrían ser fácilmente deducidas de la lectura del texto y/o el examen de las ilustraciones y de los diseños contenidos, no son objeto de posteriores especificaciones.

Este "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento" es parte integrante de la unidad de control.

Su lectura es obligatoria antes de instalar, utilizar y realizar el mantenimiento de cualquier tipo de unidad de control.

Conservar el manual en buen estado para consultar lo siempre que sea necesario.

En el caso de utilización de válvulas conforme a la Directiva 2014/34/UE (ATEX), es obligatoria la consulta de un manual específico.



Siendo válidas las características fundamentales del tipo de unidad de control descrita, el fabricante se reserva el derecho a modificar, integrar y/o actualizar, en cualquier momento y sin obligación alguna de aviso, los datos y/o la información relativa al uso de la unidad de control contenida en el "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento".

En el sitio Internet www.bardiani.com está siempre disponible la última versión actualizada del "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento".

El fabricante se exime de toda responsabilidad por las consecuencias que se deriven del incumplimiento o del cumplimiento incorrecto de las normas contenidas en el manual relativas a la instalación, el uso, el mantenimiento y el cuidado del producto.

Todos los derechos están reservados. Está prohibida, sin la previa autorización escrita por parte del fabricante, la reproducción total y/o parcial y/o la transmisión y/o el registro de cualquier parte del presente «Manual de Instrucción, Uso y Manutención» con cualquier medio y/o soporte, incluso el informático y/o electrónico y/o mecánico y/o en papel, o con cualquier otro sistema de memoria y/o de reutilización para fines distintos del exclusivamente personal por parte del comprador.

1 Señales de seguridad / atención y obligación

SEÑALES		
Pictograma	Descripción	Notas
	ATENCIÓN General	Avisa al personal implicado que si la operación descrita no se realiza respetando las normas de seguridad expone al riesgo de daños físicos.
	OBLIGACIÓN General	Se deben respetar las instrucciones especiales para evitar daños personales.
	PERSONAL ESPECIALIZADO	Los procedimientos de mantenimiento, montaje y desmontaje deben ser realizados por personal especializado
	NOTA	Respetar atentamente la nota indicada.
	CONEXIÓN ELÉCTRICA	Conexión eléctrica a la unidad de control.
	DESCONEXIÓN ELÉCTRICA	Desconexión eléctrica de la unidad de control.
	CONEXIÓN NEUMÁTICA	Conexión del aire a la unidad de control.
	DESCONEXIÓN NEUMÁTICA	Desconexión del aire de la unidad de control.

SEÑALES DE TRABAJO		
Pictograma	Descripción	Notas
	APLICACIÓN DE GRASA ALIMENTARIA	Utilizar solo grasa CIP-FILM o similar

1.1 Formación del operador

-  Todas las personas que intervengan en la válvula deberán tener la calificación necesaria para desarrollar las operaciones de mantenimiento.
 Deben estar informados sobre los posibles peligros y respetar las instrucciones de seguridad incluidas en este manual.
 Solo el personal calificado está autorizado a realizar operaciones en los componentes eléctricos.

2 Seguridad

2.1 Precauciones generales de seguridad



Finalidad de uso

La unidad de control se ha diseñado para controlar las válvulas de proceso y accionamiento neumático fabricadas por Bardiani S.p.A.

J-Giotto Top se puede equipar con hasta dos electroválvulas para el control de la válvula de proceso y hasta dos sensores inductivos para el control de la posición.

Existen dos configuraciones distintas para realizar las conexiones eléctricas internas a la unidad de control:

- Regleta de ledes: los ledes indican el estado de la válvula cuando está instalado el led inductivo. Luz verde, válvula abierta; luz amarilla, válvula cerrada.
- Regleta de 10 polos: sin ledes.

Advertencias generales

- Leer siempre los datos técnicos antes de realizar la instalación, utilizar la unidad y efectuar el mantenimiento.
- La instalación, el uso y el mantenimiento de la unidad J-Giotto Top solo pueden ser realizados por personal autorizado. Dicho personal debe conocer perfectamente la unidad de control y el manual.
- Controlar con atención si hay componentes desmontados de la unidad J-Giotto Top al retirar el embalaje.
- Realizar con cuidado la conexiones del aire y desconectar tras el uso.
- Realizar con cuidado la conexiones eléctricas y desconectar tras el uso.
- No tocar nunca las partes en movimiento de la unidad J-Giotto Top ni de las válvulas.
- Manipular los detergentes con cuidado.

Usos no permitidos

No la unidad de control no se debe utilizar para:

- realizar operaciones distintas de aquellas para las que ha sido diseñada.



¡ATENCIÓN!

La máquina no se puede utilizar dentro de locales con atmósfera donde exista riesgo de explosión y/o de incendio, cuando dicho uso no haya sido previsto por el fabricante (en caso de válvulas certificadas de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE consultar el Manual Atex).



¡ATENCIÓN!

La unidad de control contiene circuitos clasificados como LOW VOLTAGE LIMITED ENERGY CIRCUIT. Para su uso correcto en América del Norte se deben utilizar circuitos de protección conformes con la norma UL508A.



¡ATENCIÓN!

Comprobar siempre que las conexiones eléctricas y neumáticas no estén activadas mientras se realizan operaciones en la unidad J-Giotto Top y que la tensión de alimentación sea siempre de 24 Vcc.

**¡ATENCIÓN!**

En circunstancias normales (tiempo de exposición, pupilas de los ojos, distancia de observación), se presume que los ledes no representan un peligro para los ojos. Sin embargo, es necesario recordar que las fuentes luminosas presentan una potencial exposición secundaria elevada debido a su efecto cegador. Al igual que cuando se observan otras fuentes de luz intensa (por ejemplo, las luces de carretera), se puede producir una reducción temporal de la agudeza visual e imágenes residuales que pueden provocar irritación, molestias, problemas en la vista e incluso lesiones, dependiendo de la situación.



¡BARDIANI VALVOLE S.p.A. se exime de toda responsabilidad por la instalación, el uso y el mantenimiento no conformes con lo previsto en este manual!

3 Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE CONTROL	
Peso	de 0,24 a 0,42 kg según la configuración
Material del revestimiento	PA66 + PA6-GF30 (nilon reforzado con fibra de vidrio)
Material de las juntas	NBR / EPDM
Clase de protección	IP67
Conexiones para alimentación del aire y escape	1/8" (BSP)
Conexiones de los tubos de aire	6 mm / (1/4" BAJO PEDIDO)
Conexiones eléctricas	Conector de 7 polos o M12 de 5 polos Conexión roscada para prensacable PG11 o M20x1.5
Vibraciones	1 mm amplitud, f = 10..55 Hz
Temperatura de almacenamiento	De -10 °C a +25°C.
Alimentación de aire	Clase 2, 4, 3 según ISO 8573-1

CRITERIO DE APLICACIÓN DE LAS ELECTROVÁLVULAS	
Válvula de efecto simple	1 electroválvula
Válvulas de doble efecto (1 electroválvula normalmente abierta y 1 electroválvula normalmente cerrada con un único mando eléctrico), válvulas Mixproof y Twin-Stop (2 normalmente cerradas)	2 electroválvulas


DATOS TÉCNICOS DE LAS ELECTROVÁLVULAS	
Tipos de electroválvulas	3/2
Alimentación eléctrica	24 Vcc ±10%
Presión de alimentación del aire	máx. 7 bar mín. 6 bar
Temperatura ambiente para electroválvula tipo B	0..+55°C
Temperatura ambiente para electroválvula tipo S	-10..+50°C

DATOS TÉCNICOS DE LOS SENSORES INDUCTIVOS	
Alimentación eléctrica	24 Vcc
Temperatura ambiente	-10..+70°C


En caso de duda, contactar con Bardiani Valvole S.p.A.

3.1 Conexiones eléctricas de J-Giotto Top


1, 2 sensores PNP con 1, 2 electroválvulas normalmente cerradas y conector de 7 polos




1, 2 sensores PNP con 2 electroválvulas (1 N.C. y 1 N.A.) para doble efecto y conector de 7 polos







1, 2 sensores PNP con 1 electroválvula normalmente cerrada y conector de 5 polos




1, 2 sensores PNP con 2 electroválvulas (1 N.C. y 1 N.A.) para doble efecto y conector de 5 polos




1, 2, sensores PNP con 1, 2, electroválvulas normalmente cerradas

1, 2 sensores PNP con 2 electroválvulas (1 N.C. y 1 N.A.) para doble efecto

1, 2, electroválvulas normalmente cerradas y conector de 7 polos

1, 2, electroválvulas normalmente cerradas y conector de 5 polos



2 microswitches with 1 solenoid valve normally closed and 5-poles wiring connection




1 microswitch with 1 solenoid valve normally closed and 5-poles wiring connection



2 microswitch with 1,2 solenoid valves normally closed and 7-poles wiring connection



1 microswitch with 1,2 solenoid valves normally closed and 7-poles wiring connection



4 Comprobación / Desembalaje / Elevación

1. COMPROBACIÓN:

- Comprobar que la unidad de control no se haya dañado durante el transporte y sea conforme con el pedido.



2. DESEMBALAJE:

El embalaje de la unidad de control está compuesto por cartón, madera y plástico.

La unidad de control está compuesta principalmente por materiales plásticos. Las juntas son de material elastomérico. Eliminar de acuerdo con las normas locales aplicables.



3. ELEVACIÓN DE LA VÁLVULA:

Elevar la unidad de control con precaución



¡ATENCIÓN!

Antes de iniciar las operaciones de elevación, comprobar que no haya piezas desmontadas ni separadas que puedan caerse y causar daños personales o en la unidad de control.




4. ALMACENAMIENTO:

No conservar la unidad de control en zonas húmedas, polvorrientas, mojadas ni con temperaturas altas y evitar las zonas con fuertes vibraciones.

Se admiten temperaturas de almacenamiento entre -10 ° y +25 °C

5 Instalación de J-Giotto Top



¡ATENCIÓN!

Comprobar siempre que todos los cables estén conectados y apretados de manera correcta en los bornes y que las electroválvulas, el soporte de las electroválvulas, la tarjeta, la regleta de ledes (si está presente) y los otros componentes internos de la unidad J-Giotto Top estén fijados y ensamblados de manera correcta.




¡ATENCIÓN!


Comprobar siempre que las conexiones eléctricas y neumáticas no estén activadas mientras se realizan operaciones en la unidad J-Giotto Top.

Posición de los sensores para lectura del estado de la válvula



Válvula no accionada



Válvula accionada



6 Conexiones neumáticas de J-Giotto Top



Entrada de aire comprimido. Utilizar un tubo con un diámetro exterior de 6 mm. Bajo pedido es posible suministrar un racor para tubo de 1/4"

para racor de aire. Utilizar un tubo con un diámetro exterior de 6 mm

Escape






ATENCIÓN

Utilizar exclusivamente tubos de 6 mm de diámetro exterior.

Cortar los tubos con una cuchilla adecuada para evitar que se dañen y provoquen problemas de funcionamiento en la unidad J-Giotto Top.

Utilizar tubos con la longitud adecuada para poder desmontar la unidad J-Giotto Top aflojando los tornillos de anclaje.



Válvula con actuador de efecto simple**Válvula con actuador de doble efecto**

Válvula con actuador de efecto simple con Twin Stop

7 Búsqueda de problemas



PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Pérdida de aire por el soporte de las electroválvulas	Juntas ausentes o aprietas flojos	Controlar la estanqueidad de las juntas y apretar los tornillos
Pérdida de aire por la válvula de seguridad		
Los ledes no se encienden	Tarjeta eléctrica dañada	Sustituir la tarjeta eléctrica
	Ledes dañados	
	Los sensores inductivos no funcionan	Controlar las conexiones de los sensores en la regleta y, si es necesario, sustituirlos
La electroválvula no se activa	Electroválvula dañada	Sustituir la electroválvula
	Tarjeta eléctrica dañada	Sustituir la tarjeta eléctrica
	Presión de aire de alimentación incorrecta	Consultar la sección Datos Técnicos del manual
	Soporte de electroválvulas dañado	Sustituir el soporte de electroválvulas
	Conexiones eléctricas incorrectas	Controlar las conexiones eléctricas de la regleta de la tarjeta eléctrica y apretar los tornillos
	Tras accionar el mando manual de la electroválvula	Volver a poner el mando manual en la posición predefinida, ver la imagen superior.
Los sensores inductivos no funcionan	Los sensores inductivos están dañados	Sustituir los sensores inductivos
	Conexiones eléctricas incorrectas	Controlar las conexiones eléctricas de la regleta de la tarjeta eléctrica y apretar los tornillos
	Distancia entre la leva y los sensores inductivos superior a 1,5 mm	Controlar el centrado de la unidad J-Giotto y la fijación de la guía doble
	La leva no está presente	Fijar la leva y controlar la posición de los sensores
Regleta de conexiones led con luz roja	Lectura del sensor de válvula abierta junto con la de otro sensor	Controlar la posición de los sensores
	Tarjeta dañada	Sustituir la tarjeta
	Sensor dañado	Sustituir el sensor
	Presencia +24Vcc en los bornes open y/o closed	Comprobar las conexiones eléctricas entre la unidad de control y el cuadro eléctrico



8 Limpieza



1. PRECAUCIONES

Los sistemas en los que está instalada la unidad de control deben ser limpiados por personal especializado respetando las siguientes instrucciones:

- Utilizar exclusivamente detergentes no abrasivos ni agresivos para los materiales que componen la unidad de control.
- Respetar las instrucciones de los fabricantes de detergentes y respetar las concentraciones indicadas.
- Utilizar siempre gafas de protección y guantes.



2. LIMPIEZA

Si se utilizan detergentes o productos de limpieza que contengan ácidos o sustancias alcalinas, aclarar siempre la unidad de control con agua limpia lo antes posible.

No utilizar chorros a presión directamente sobre la unidad de control.

Controlar con atención las zonas que tienen orificios o aberturas.



Comprobar siempre que las conexiones eléctricas y neumáticas no estén activadas mientras se realizan operaciones en la unidad de control.

9 Eliminación



Al finalizar su vida útil, el dispositivo se debe reciclar de acuerdo con la ley aplicable en el país en el que se instala.

Los residuos peligrosos se deben considerar y tratar de modo adecuado.

La unidad de control está compuesta por elastómeros (juntas), plásticos (unidad de control) y componentes eléctricos (regleta de conexiones, electroválvulas y sensores).

Respetar los pasos siguientes antes de desconectar la válvula y consultar el apartado "Mantenimiento general":

- Comprobar que la línea de la válvula no esté funcionando
- Desconectar el aire
- Desconectar la energía eléctrica
- Desmontar la unidad de control de la válvula
- Para desmontar la unidad de control, consultar el apartado "desmontaje"

10 Mantenimiento



1. PRECAUCIONES

Cuando se utiliza correctamente, la unidad de control no requiere un mantenimiento especial. Las eventuales reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal autorizado, desconectando los suministros de corriente eléctrica y neumático antes de iniciar cualquier tipo de operación dentro de la unidad de control.



Comprobar siempre que las conexiones eléctricas y neumáticas no estén activadas mientras se realizan operaciones en la unidad de control.



2. SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DESGASTADAS

En aquellos casos en los que sea necesario sustituir uno de los componentes de la unidad de control, contactar con Bardiani Valvole S.p.A. para comprar el recambio necesario puesto que el uso de un producto no incluido en nuestro suministro puede comprometer el funcionamiento correcto de la unidad y poner en peligro la salud de los operadores.



ATENCIÓN

Cada vez que se abra la carcasa, comprobar que los cables internos estén situado de manera que no interfieran con el movimiento de la leva.



2. RECAMBIOS:

Consultar el manual de recambios para identificar la pieza que se ha de sustituir.


Para recibir información y solicitar recambios, contactar con nuestro servicio técnico:

email: service@bardiani.com



Tel.: +390525400044


10.1 Unidad de control J-Giotto Top

N.º	DESCRIPCIÓN
21	Base
21a	Anillo de estanqueidad
21b	Anillo de estanqueidad
21d	Guía doble
21e	Racor de aire
21f	Tapón de escape
21g	Racor de aire
21i	Tapón
21k	Regleta con soporte
22	Leva
25	Tornillo
26	Carcasa Bardiani
27a	Sensor
27d	Patín de microsensores inductivos
114a	Manguito para prensacable
114b	Conector de 7 polos
114c	Conector de 5 polos
192	Electroválvula
192b	Soporte de electroválvulas
192c	Tapón
192d	junta de válvula solenoide
192e	Anillo de estanqueidad





10.2 Desmontaje / montaje de J-Giotto Top









Secuencia de electroválvulas







Secuencia de electroválvulas







11 Certificado CE



EC Declaration of Conformity

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Fornovo di Taro (Pr) – Italia

Declares

under its own responsibility that the machine:

Type:

Pneumatic valve

Model:

#####

Serial number:

#####

Function:

Fluid handling

Year of construction:

####

Reference

#####

complies with all relevant provisions of the following EC directive:

(EC) 2006/42 MACHINERY

and also comply with the following EC Directives and Regulations:

(EU) 2014/30 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC)

(EC) 2023/2006 and subsequent amendments and additions with regard on good manufacturing practices of materials and articles intended to come into contact with food

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:

EN ISO 12100:2010

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product

Fornovo di Taro

##.##.####

Legal Representative

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52

43045 Fornovo di Taro (Pr) ITALY

Reg. Impr. Parma, C.F.- P.I.V.A. n. 01511810341

R.E.A. Parma n. 159144 • Cap. Soc. € 1.186.800 i.v.

12 Garantía

1. DURACIÓN

Bardiani Valvole S.p.A. declara que sus productos han sido fabricados de conformidad a las específicas declaradas en los "Manuales de Instrucciones, Uso y Mantenimiento" y son conformes a las directrices expresamente indicadas en los mismos.

Bardiani Valvole S.p.A. garantiza sus propios productos contra vicios y/o defectos de diseño, de fabricación y/o de material durante 12 (doce) meses desde la fecha de entrega de los mismos.

Los vicios y/o defectos de los productos deben ser denunciados de manera detallada por escrito enviando una carta certificada o un fax o por cualquier otro medio que certifique la recepción a Bardiani Valvole S.p.A. antes de 8 (ocho) días de su identificación, adjuntando la documentación adecuada que atestigua su existencia.

El servicio ofrecido en garantía no implica la ampliación del periodo de garantía más allá del plazo taxativo de 12 (doce) meses.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA

Siendo válidos y firmes los derechos reconocidos al comprador por las normas de ley, esta garantía incluye, a discreción de Bardiani Valvole S.p.A., la reparación y/o la sustitución del producto, de las partes de producto y/o de los componentes que hayan sido reconocidos como defectuosos por vicios de diseño, de fabricación o de material.

- En caso de reparación y/o sustitución del producto, de una de sus partes y/o de uno de sus componentes, cuanto restituido pasa a ser propiedad de Bardiani Valvole S.p.A. quien se hará cargo de los correspondientes gastos de envío.
- En ningún caso, Bardiani Valvole S.p.A. está obligado a resarcir por daños inmateriales y/o indirectos y se exime de toda responsabilidad por daños y/o pérdidas consecuenciales como, por ejemplo, daños por pérdidas de actividades, de contratos, de oportunidades, de tiempo, de fabricación, de beneficios y de puesta en marcha, daños de imagen, etc.
- Ningún revendedor, distribuidor, concesionario, agente, representante, empleado y/o encargado de Bardiani Valvole S.p.A. está autorizado a efectuar modificaciones, integraciones y/o ampliaciones de esta garantía.

3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Están expresamente excluidas de la presente garantía los elastómeros.

En esta garantía se excluyen los vicios de diseño en aquellos casos en los que el producto sea realizado por Bardiani Valvole S.p.A. a partir de proyectos y/o especificaciones técnicas y/o indicaciones técnicas suministrados del comprador.

La aplicación de la presente garantía también está excluida:

- los vicios y/o defectos que se deriven del transporte incorrecto, inadecuado y/o impropio del producto;
- los vicios y/o los defectos que se deriven de la instalación del producto no conforme con lo indicado en el "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento" o, en cualquier caso, que se deriven de la instalación incorrecta, inadecuada y/o impropia;
- los vicios y/o defectos debidos a uso, mantenimiento y conservación de los productos de manera no conforme con las instrucciones contenidas en el "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento" y/o incorrectas, inadecuadas y/o impropias;
- los vicios y/o defectos imputables al desgaste normal del producto, de sus partes y/o de sus componentes;
- los vicios y/o defectos del producto, de sus partes y/o de sus componentes tras intervenciones y/o reparaciones y/o modificaciones por parte de personal no autorizado por Bardiani Valvole S.p.A. y/o no cualificado profesionalmente;
- los vicios y/o defectos del producto, de sus partes y/o de sus componentes imputables a caídas, golpes, abolladuras, usos ilícitos, manipulación, roturas y/o accidentes y/u otros eventos provocados por la negligencia y/o la imprudencia y/o la incuria del comprador y en general debidos a causas no imputables a defectos de diseño, de fabricación y/o de material;
- los vicios y/o defectos del producto, de sus partes y/o de sus componentes causados por eventos fuera del control de Bardiani Valvole S.p.A. o bien determinados por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

13 Consejos

- 1.** Es obligatorio leer el Manual de instrucciones, uso y mantenimiento antes de instalar, utilizar y realizar el mantenimiento de los Productos. Toda la información, las instrucciones, las especificaciones y las noticias técnicas contenidas en este manual se fundamentan en datos obtenidos a partir de pruebas que Bardiani Valvole S.p.A. considera atendibles pero que no son aplicables a cualquier posible modalidad de uso del Producto.
- 2.** Es posible que las imágenes y los dibujos, todos ellos con valor general, indicativo y no vinculante, no correspondan a las condiciones reales de los Productos.
- 3.** Debido a que Bardiani Valvole S.p.A. no tiene control sobre las condiciones de uso y aplicación del Producto, el comprador debe verificar previamente su idoneidad para el uso al que será destinado y se asume todo riesgo y responsabilidad que se derive del mismo.
- 4.** Se recomienda al comprador consultar siempre a los colaboradores técnico-comerciales de Bardiani Valvole S.p.A. para solicitar información específica sobre las características técnicas de los productos.
- 5.** Los contenidos de este manual se refieren a productos estándar de Bardiani Valvole S.p.A. y no pueden ser utilizados como referencia básica para productos realizados bajo pedidos específicos.
- 6.** Bardiani Valvole S.p.A. se reserva el derecho a modificar, integrar y/o actualizar, en cualquier momento y sin obligación alguna de aviso, los datos, la información y/o las noticias técnicas relativas a los Productos. Se recomienda consultar el sitio Internet www.bardiani.com donde está publicada la última versión actualizada del "Manual de instrucciones, uso y mantenimiento".
- 7.** Los términos, las condiciones y la validez de la garantía de los productos de Bardiani Valvole S.p.A. están recogidos en la sección específica del "Manual de Instrucciones, Uso y Mantenimiento" que forma parte integrante de los productos.
- 8.** En ningún caso, Bardiani Valvole S.p.A. es responsable por daños inmateriales, indirectos ni consecuenciales como, por ejemplo, daños o pérdidas de actividades, de contratos, de oportunidades, de tiempo, de fabricación, de beneficios y de puesta en marcha, daños de imagen, etc.

NOTAS



Bardiani Valvole S.p.A.
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com